


BEGA**10 529**

Netzteil
Power supply unit
Boîtier d'alimentation

 IP 65


Gebrauchsanweisung

Anwendung

Netzteil ,dimmbar 1-10V,
zum Einbau in Zwischendecken für
LED-Kompakttiefstrahler 14 - 36,4 W .
Das Netzteil kann auch zusammen mit einer
Leuchte in das Einbaugehäuse eingesetzt
werden.

Produktbeschreibung

Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (Polyamid)
2 Leitungsverdrahtungen mit Zugentlastung
zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung
von \varnothing 4-10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primär: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Dimmbar 1-10 V
Sekundär: 700 mA · 14 - 36,4 W
Schutzklasse II 
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,4 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb
dieses Netzteils sind die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz
oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an diesem
Netzteil vorgenommen, so gilt derjenige als
Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use

Application

Power supply unit, dimmable 1-10V,
for installation in suspended ceilings for
LED compact downlights 14 - 36,4 W .
The power supply unit can also be inserted
together with a luminaire in the installation
housing.

Product description

The housing is made of glass fibre reinforced
synthetic material (polyamide).
2 screw cable glands with strain relief
for through-wiring of the mains supply cable
from \varnothing 4-10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primary: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Dimmable 1-10 V
Secondary: 700 mA · 14 - 36,4 W
Safety class II 
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
CE – Conformity mark
Weight: 0.4 kg

Safety indices

The installation and operation of this
power supply unit are subject to national safety
regulations.
The manufacturer is then discharged from
liability when damage is caused by improper
use or installation.
If the power supply is subsequently modified,
the persons responsible for the modification
shall be considered as manufacturer.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Boîtier d'alimentation, pour gradation 1-10 V,
à encastrer dans les faux-plafonds pour les
spots compacts à LED 14 - 36,4 W .
Le boîtier d'alimentation peut également être
utilisé conjointement avec un luminaire dans le
boîtier d'encastrement.

Description du produit

Le boîtier est composé de matière synthétique
renforcée à la fibre de verre (polyamide)
2 presse-étoupes avec collier anti-traction
en dérivation d'un câble de raccordement
de \varnothing 4-10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primaire: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Gradable 1-10 V
Secondaire: 700 mA · 14 - 36,4 W
Classe de protection II 
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les
jets d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,4 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce boîtier
d'alimentation, respecter les normes de
sécurité nationales.
Le fabricant décline toute responsabilité
résultant d'une mise en œuvre ou d'une
installation inappropriée du produit.
Toutes les modifications apportées à ce boîtier
d'alimentation se feront sous la responsabilité
exclusive de celui qui les effectue.

Montage

Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden. Schrauben lösen und Deckel vom Anschlussgehäuse abheben. Netzanschlussleitung durch die Leitungsverschraubung führen und elektrischen Anschluss vornehmen. Zur analogen Dimmung ist die Klemme (1-10 V) zu verwenden. Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben. Wird in der Anschlussleitung ein Schutzleiter mitgeführt, so ist dieser an der mit "E" gekennzeichneten Klemme aufzulegen. Wird keine Durchverdrahtung vorgenommen, muss eine Leitungsverschraubung mit beiliegendem Blindstopfen verschlossen werden. Leitungsverschraubungen fest anziehen. Deckel auf Anschlussgehäuse montieren.

Installation

Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material. Undo screws and remove cover from the connection housing. Lead mains supply cable through the screw cable gland and make electrical connection. In case of analogue dimming please use the connecting terminal (1-10 V). In case this connector is not used the luminaire will be operated at full light output. If an earth conductor is carried with the mains supply cable, this earth conductor is to be connected to the terminal block designated as "E". When no through wiring is used, one screw cable gland must be closed with the enclosed dummy plug. Tighten screw cable glands firmly. Assemble cover onto the connection housing.

Installation

Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation. Desserrer les vis et soulever le couvercle du boîtier de raccordement. Introduire le câble de raccordement par le presse-étoupe et procéder au raccordement électrique. Pour la gradation analogique raccorder le bornier (1-10 V). Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne sur la puissance maximale. Si le câble de raccordement possède un fil de terre, il doit être raccordé au bornier marqué « E ». Dans le cas où un branchement en dérivation n'est pas effectué, l'un des presse-étoupes doit être fermé avec le bouchon fourni. Serrer fermement les presse-étoupes. Installer le couvercle sur le boîtier de raccordement.