


BEGA**13573**

Netzteil
Power supply unit
Boîtier d'alimentation

IP 65

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Netzteil (on/off) zum Einbau in Zwischendecken für LED-Kompakttiefstrahler 32-86,4 W. Das Netzteil kann auch zusammen mit einer Leuchte in das Einbaugehäuse eingesetzt werden.

Produktbeschreibung

Gehäuse besteht aus Aluminiumguss
2 Befestigungslänglöcher
Breite 6,5 mm · Abstand 225 mm
2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von Ø 5-13 mm
1 Leitungsverschraubung werkseitig mit Blindstopfen verschlossen
0,5 m Verbindungsleitung mit Stecker zwischen Leuchte und Netzteil
Primär: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
on/off
Sekundär: 1.600 mA DC · 32-86,4 W
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,1 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Netzteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an diesem Netzteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use**Application**

Power supply unit (on/off) for installation in suspended ceilings for LED compact downlights 32-86.4 W. The power supply unit can also be inserted together with a luminaire in the installation housing.

Product description

Housing made of aluminium alloy
2 elongated fixing holes
Width 6.5 mm · 225 mm spacing
2 screw cable glands with strain relief for through-wiring power connecting cable Ø 5-13 mm
1 screw cable gland closed at the factory with a dummy plug
0.5 m connection cable with plug between the luminaire and the power supply unit
Primary: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
on/off
Secondary: 1.600 mA DC · 32-86.4 W
Safety class I
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
CE – Conformity mark
Weight: 1.1 kg

Safety indices

The installation and operation of this power supply unit are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If the power supply is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Boîtier d'alimentation (on/off) à encastrer dans les faux-plafonds pour les spots compacts à LED 32-86,4 W. Le boîtier d'alimentation peut également être utilisé conjointement avec un luminaire dans le boîtier d'encastrement.

Description du produit

Boîtier en matière fabriquée en fonderie d'aluminium
2 trous oblongs de fixation
largeur 6,5 mm · entraxe 225 mm
2 presse-étoupes avec décharge de traction pour branchement en dérivation du câble de raccordement réseau de Ø 5-13 mm
1 presse-étoupe fermée avec bouchon de l'usine
Câble de raccordement 0,5 m avec fiche entre le luminaire et le boîtier d'alimentation
Primaire: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
on/off
Secondaire: 1.600 mA DC · 32-86,4 W
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,1 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce boîtier d'alimentation, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées à ce boîtier d'alimentation se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectue.

Überspannungsschutz

Die in dem Netzteil verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the power supply unit are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le bloc d'alimentation sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Montage

LED-Netzteil darf nicht in wärme-dämmende Stoffe eingebaut werden.

Schrauben lösen und Deckel vom Anschlussgehäuse abheben.
Netzanschlussleitung durch die Leitungsverschraubung führen.
Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
Bei Durchverdrahtung ist der werkseitig eingesetzte Blindstopfen durch den beiliegenden Dichtring zu ersetzen.
Leitungsverschraubungen fest anziehen.
Deckel auf Anschlussgehäuse montieren.

Installation

LED power supply must not be installed in heat-insulating material.

Desserrer les vis et soulever le couvercle du boîtier de raccordement.
Lead mains supply cable through the screw cable gland.
Make the earth conductor connection and the electrical connection.
In case of through-wiring the factory installed dummy plug must be replaced with the enclosed sealing ring.
Serrer fermement les presse-étoupes. Installer le couvercle sur le boîtier de raccordement.

Installation

Le bloc d'alimentation LED ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation.

Desserrer les vis et soulever le couvercle du boîtier de raccordement.
Faire passer le câble de raccordement par le presse-étoupe.
Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.
En cas de branchement en dérivation le bouchon mis en place en usine doit être remplacé par le joint anneau joint.
Serrer fermement les presse-étoupes. Installer le couvercle sur le boîtier de raccordement.

Ersatzteile

LED-Netzteil	DEV-0346/1600
Dichtung Gehäuse	83 001 935

Spares

LED power supply unit	DEV-0346/1600
Gasket housing	83 001 935

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED	DEV-0346/1600
Joint du boîtier	83 001 935