

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /**
Contact details of the ACS owner :**MADDALENA S.p.A.**
Via G.B. Maddalena, 2/4
33040 POVOLETTO (Udine)
Italie**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Compteur MVM DN15****N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 23 ACC NY 288****Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 31 mai au 13 juin 2023**
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from May 31 to June 13, 2023**Commentaires / Comments :**

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

*The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.***Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.****Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****COMPTEURS MADDALENA****Références / References : (2 articles)****MVM DN15**
Electo MVM DN15**Attestation délivrée par / Certificate issue by :****Emilie Bailly**
Responsable Technique / Technical Manager**Signature :****Date de délivrance / Date of issue : 15 juin 2023****Date d'expiration / Expiry date : 15 juin 2028****Commentaires / Comments : /**

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :****MADDALENA S.p.A.**
Via G.B. Maddalena, 2/4
33040 POVOLETTO (Udine)
Italie**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Compteur MVM DN20****N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 23 ACC NY 289**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 31 mai au 13 juin 2023
*Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from May 31 to June 13, 2023***Commentaires / Comments :**

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

*The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.*Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.***Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****COMPTEURS MADDALENA****Références / References : (2 articles)****MVM DN20**
Electo MVM DN20**Attestation délivrée par / Certificate issue by :****Emilie Bailly**
Responsable Technique / Technical Manager**Signature :****Date de délivrance / Date of issue : 15 juin 2023****Date d'expiration / Expiry date : 15 juin 2028****Commentaires / Comments :**

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /****Contact details of the ACS owner :****MADDALENA S.p.A.**
Via G.B. Maddalena, 2/4
33040 POVOLETTO (Udine)
Italie**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Compteur MVM DN25****N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 23 ACC NY 290****Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 31 mai au 13 juin 2023****Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from May 31 to June 13, 2023****Commentaires / Comments :**

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

*The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.***Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.****Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****COMPTEURS MADDALENA****Références / References : (6 articles)****MVM DN25**
Electo MVM25
MVM DN32
Electo MVM DN32
MVM DN40
Electo MVM DN40**Attestation délivrée par / Certificate issue by :****Emilie Bailly**
Responsable Technique / Technical Manager**Signature :****Date de délivrance / Date of issue : 15 juin 2023****Date d'expiration / Expiry date : 15 juin 2028****Commentaires / Comments :**

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

MADDALENA S.p.A.
Via G.B. Maddalena, 2/4
33040 POVOLETTO (UD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Compteur / Meter MVM PLUS DN15

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

22 ACC LY 263

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 20 Juillet au 26 Août 2022.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from July 20 to August 26, 2022.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Compteurs / Meters

Références / References (2 references) :

MVM PLUS DN15
ELECTO MVM PLUS DN15

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 08 Décembre 2022

Date d'expiration / Expiry date : 29 Août 2027

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020 / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Mise à jour de l'ACS par ajout de référence. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 29 Août 2022 / This ACS is an update of the ACS issued on August 29, 2022 (additional reference). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

MADDALENA S.p.A.
Via G.B. Maddalena, 2/4
33040 POVOLETTO (UD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Compteur / Meter MVM PLUS C

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **24 ACC LY 163**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : ACS basée sur l'ACS 23 ACC LY 444.

Comments : ACS based on the ACS 23 ACC LY 444.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Compteurs / Meters

Références / References (2 références) :

MVM PLUS C
ELECTO MVM PLUS C

Attestation délivrée par / Certificate issued by : **Christelle AUTUGELLE**

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : **22 Février 2024**

Date d'expiration / Expiry date : **11 Octobre 2028**

Commentaires / Comments : /

F_MC060-b 15/09/2014 MLN