

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1012052

1. Unique identification code of the product-type*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

1812 EFECTIS

7. Declared performances:

Reaction to Fire: E_{ca}

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Benjamin Pichon at Sens on 26/08/2020



WEB address of DOP finder: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1012052

1. Código de identificación única del producto tipo*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francia

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

1812 EFECTIS

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E_{ca}

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Benjamin Pichon en lugar Sens fecha de emisión 26/08/2020



Dirección WEB Buscador DdP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1012052

1. Code d'identification unique du produit type*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

1812 EFECTIS

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: E_{ca}

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Benjamin Pichon à Sens le 26/08/2020



Adresse internet du moteur de recherche de la DdP:

<https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1012052

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francia

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

1812 EFECTIS

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: E_{ca}
Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Benjamin Pichon in Sens addì 26/08/2020



Indirizzo web per ricerca DoP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1012052

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankrijk

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

1812 EFECTIS

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: E_{ca}

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Benjamin Pichon te Sens op datum van afgifte 26/08/2020



Download Declaration of Performance (DOP): <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1012052

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankreich

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

1812 EFECTIS

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten E_{ca}
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Benjamin Pichon in Sens am 26/08/2020



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1012052

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Ranska

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1812 EFECTIS

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E_{ca}

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Benjamin Pichon , Sens , 26/08/2020



Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: <https://fr.prysmiangroup.com/recherche-declaration-de-performances>

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1012052

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

1812 EFECTIS

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan E_{ca}
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Benjamin Pichon ort Sens , dag för utfärdande
26/08/2020**



Webbaddress till DOP - sökare: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

YTELSESERKLÆRING

Nr. 1012052

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankrike

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

1812 EFECTIS

7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand: E_{ca}

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Benjamin Pichon i Sens den 26/08/2020



Web adresse for DOP finner: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1012052

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

1812 EFECTIS

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: E_{ca}
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Benjamin Pichon sted Sens dato den 26/08/2020



Web adresse for DOP finner: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1012052

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Franciaország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

1812 EFECTIS

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: E_{ca}

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Benjamin Pichon kibocsátás helye Sens
kibocsátás dátuma 26/08/2020**



DoP internetes kereső: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1012052

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

1812 EFECTIS

7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: E_{ca}

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Benjamin Pichon în Sens la data eliberării 26/08/2020



Adresa WEB unde se găsește DOP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1012052

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

1812 EFECTIS

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: E_{ca}
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Benjamin Pichon koht Sens väljaandmise kuupäev
26/08/2020**



DoP leidja veebileht: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1012052

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1812 EFECTIS

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: E_{ca}
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Benjamin Pichon vieta Sens išdavimo data 26/08/2020



Interneto adresas DOP ieškiklis: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1012052

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1812 EFECTIS

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: E_{ca}

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Benjamin Pichon vieta Sens izdošanas datums 26/08/2020



Timekļa adrese DOP atradējs: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1012052

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

1812 EFECTIS

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Benjamin Pichon v/ve Sens . Datum vydání :

26/08/2020



DoP internetový vyhledávač: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1012052

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francúzsko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1812 EFECTIS

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Benjamin Pichon v/vo Sens dňa 26/08/2020



DoP internetový vyhľadávač: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

PERFORMANS BEYANI

No. 1012052

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Câbles et Systèmes France

23, Avenue Aristide Briand

89108 - Sens

France

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

1812 EFECTIS

7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: E_{ca}

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Benjamin Pichon - Sens - 26/08/2020



DOP Bulucu Web Adresi: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Bu DOP kapsamındaki ürünlerin malzeme numaraları ve tanımlarını ekteki dökümandan temin edebilirsiniz.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1012052

1. Código de identificação único do produto-tipo*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
França

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

1812 EFECTIS

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: E_{ca}

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Benjamin Pichon no local Sens na data de emissão 26/08/2020



Endereço WEB do DOP FINDER: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1012052

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

1812 EFECTIS

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: E_{ca}

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Benjamin Pichon w Sens w dniu 26/08/2020



Adres internetowy wyszukiwarki DoP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1012052

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

1812 EFECTIS

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: E_{ca}

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Benjamin Pichon U mjesto Sens dana datum izdavanja 26/08/2020



WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1012052

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

1812 EFECTIS

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara E_{ca}
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Benjamin Pichon v kraj Sens dne datum izdaje
26/08/2020**



Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1012052

1. Уникален Идентификационен Номер*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

1812 EFECTIS

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън E_{ca}

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Benjamin Pichon При Sens на 26/08/2020



уеб адрес - търсене на ДЕП: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* За да се идентифицират всички "уникални идентификационни кодове на типа продукт", обхванати от тази декларация за експлоатационни показатели (Изискване съгласно Регламента), моля,

შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1012052

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი*:

U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 3

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

1812 EFECTIS

7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: E_{ca}
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Benjamin Pichon** ადგილი **Sens** თარიღი **26/08/2020**



შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1012052

Individual material codes covered by DoP

1012052 - U-1000 RVFV - 0.6/1kV - XP C 32-322

Our Material Code	Material Description
20030930	U-1000 RVFV 5G1.5 Cu1 XP C 32-322
20030932	U-1000 RVFV 5G2.5 Cu1 XP C 32-322
20030935	U-1000 RVFV 5G4 Cu1 XP C 32-322
20031496	U-1000 RVFV 37G2.5 Cu1 XP C 32-322
20031499	U-1000 RVFV 3x35 XP C 32-322
20031507	U-1000 RVFV 37G1.5 Cu1 XP C 32-322
20031512	1000 RVFV 27G2.5 Cu1 selon XP C 32-322
20031515	U-1000 RVFV 3x95 XP C 32-322
20031540	U-1000 RVFV 3X50+35 XP C 32-322
20031554	U-1000 RVFV 3X150+70 XP C 32-322
20031562	U-1000 RVFV 3X240+95 XP C 32-322
20031565	U-1000 RVFV 2x10 XP C 32-322
20031568	U-1000 RVFV 2x16 XP C 32-322
20031570	U-1000 RVFV 2x25 XP C 32-322
20031596	U-1000 RVFV 3G1.5 Cu1 XP C 32-322
20031599	U-1000 RVFV 3G2.5 Cu1 XP C 32-322
20031602	U-1000 RVFV 3G4 Cu1 XP C 32-322
20031607	U-1000 RVFV 3x4 Cu1 XP C 32-322
20031610	U-1000 RVFV 2x4 Cu1 XP C 32-322
20031612	U-1000 RVFV 2x1.5 Cu1 XP C 32-322
20031614	U-1000 RVFV 2x6 XP C 32-322
20031615	U-1000 RVFV 3x6 XP C 32-322
20031617	U-1000 RVFV 3x10 XP C 32-322
20031618	U-1000 RVFV 3x16 XP C 32-322
20031620	U-1000 RVFV 3x25 XP C 32-322

Our Material Code	Material Description
20031622	U-1000 RVFV 4x1.5 Cu1 XP C 32-322
20031628	U-1000 RVFV 4G1.5 Cu1 XP C 32-322
20031630	U-1000 RVFV 4G2.5Cu1 XP C 32-322
20031640	U-1000 RVFV 4G4 Cu1 XP C 32-322
20031960	RVFV 3X50 T
20031961	U-1000 RVFV 4x50 XP C 32-322
20031962	U-1000 RVFV 5G25 XP C 32-322
20031963	1000 RVFV 5G35 selon XP C 32-322
20031964	U-1000 RVFV 19G1.5 Cu1 XP C 32-322
20031965	1000 RVFV 27G1.5 Cu1 selon XP C 32-322
20031966	U-1000 RVFV 19G2.5 Cu1 XP C 32-322
20031967	U-1000 RVFV 3x70 XP C 32-322
20031968	U-1000 RVFV 4x70 XP C 32-322
20031969	U-1000 RVFV 4x95 XP C 32-322
20031970	U-1000 RVFV 7G1.5 Cu1 XP C 32-322
20031971	U-1000 RVFV 12G1.5 Cu1 XP C 32-322
20031972	U-1000 RVFV 7G2.5 Cu1 XP C 32-322
20031973	U-1000 RVFV 12G2.5 Cu1 XP C 32-322
20031976	U-1000 RVFV 4x35 XP C 32-322
20031982	U-1000 RVFV 4x10 XP C 32-322
20031983	U-1000 RVFV 4x16 XP C 32-322
20031984	U-1000 RVFV 4x25 XP C 32-322
20031985	U-1000 RVFV 3G6 XP C 32-322
20031986	U-1000 RVFV 3G10 XP C 32-322
20031987	U-1000 RVFV 3G16 XP C 32-322
20031988	U-1000 RVFV 3G25 XP C 32-322
20031989	U-1000 RVFV 4G6 XP C 32-322
20031990	U-1000 RVFV 4G10 XP C 32-322
20031991	U-1000 RVFV 4G16 XP C 32-322
20031992	U-1000 RVFV 4G25 XP C 32-322
20031993	U-1000 RVFV 5G6 XP C 32-322
20031994	U-1000 RVFV 5G10 XP C 32-322

Our Material Code	Material Description
20031995	U-1000 RVFV 5G16 XP C 32-322
20032827	U-1000 ARVFV 4x50 XP C 32-322
20035078	U-1000 RVFV 4x4 Cu1 XP C 32-322
20036318	U-1000 RVFV 2x2.5 Cu1 XP C 32-322
20049026	RVFV 3x300 T
20138994	RVFV 4x300 T
20315484	U-1000 RVFV 4x185 XP C 32-322
20385207	RVFV 4G70 T