

Declaración de Conformidad: CE

Declaration of Conformity:

La Empresa:

The Company:

Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Pallars, 172-174

08005 Barcelona (España)

Declara que el producto:

Declares that the product:

Fabricado con materia prima:

Made with raw material:

SISTEMA DE BANDEJAS AISLANTES 66

Insulating cable tray system

U48X

Es conforme con las siguientes normas de producto:

It is in conformity with the following standards of product:

EN 61537:2007: Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.

EN 61537:2007: Cable management. Cable tray systems and cable ladder systems.

Y cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:

And complies with the essential requirements of the Council Directives:

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión)

2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Marcas de calidad: Valor añadido sobre el marcado CE

Quality marks: An added value over CE marking

Elegir productos con Marcas de Calidad es la mejor garantía para el cliente de que el producto cumple con la normativa vigente. El producto, su fabricación y su clasificación están certificados y controlados por los siguientes organismos independientes de control acreditados:

Choosing products with Quality Marks is the best guarantee for the client that the product complies with the current regulations. The product, its manufacturing process and its classification are certified and controlled by the following renowned certification agencies.



N Aenor (España)

Lic. nº 030/002532



VDE (Alemania)

Lic. nº 40052804

Propiedades eléctricas/Electrical features	Con aislamiento eléctrico/With electrical insulation
Resistencia a la propagación de la llama Resistance to flame propagation	No propagador de la llama Non-flame propagator
Temp. mín./máx. de servicio Min./max. service temperature	-20°C a +40°C, +60°C y +90°C -20°C up to +40°C, up to +60°C and up to +90°C
Resistencia al impacto Impact resistance	Hasta 20 J/Up to 20 J Excepto/Except 66100, 66101 (10 J)
Condiciones de ensayo Test conditions	Ensayo Tipo I a plena carga/Test Type 1 full load T = 40°C Distancia entre soportes 1,5m./Distance between supports. 1,5m. T = 60°C Distancia entre soportes 1m./Distance between supports 1m. T = 90°C Distancia entre soportes 0,5m./Distance between supports 0,5m.

Lugar y fecha: Barcelona, 2024

Place and date: Barcelona, 2024



A. García, Departamento de Producto

A. García, Product Department

Revisión nº4

Revision no.4