

Declaración de Conformidad: CE

Declaration of Conformity:

La Empresa:

The Company:

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Pallars, 172-174
08005 Barcelona (España)

Declara que el producto:

Declares that the product:

Fabricado con materia prima:

Made with raw material:

SISTEMA DE ESCALERA AISLANTE

Insulating cable ladder system

67

U48X

Es conforme con las siguientes normas de producto:

It is in conformity with the following standards of product:

EN 61537:2007: Conducción de cables. Sistemas de bandejas y bandejas de escalera.

EN 61537:2001: Cable management. Cable tray systems and cable ladder systems.

Y cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:

And complies with the essential requirements of the Council Directives:

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión)

2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Clasificación: Valor añadido sobre el marcado CE

Classification: An added value over CE marking

Propiedades eléctricas/ <i>Electrical features</i>	Con aislamiento eléctrico/ <i>With electrical insulation</i>
Resistencia a la propagación de la llama <i>Resistance to flame propagation</i>	No propagador de la llama <i>Non-flame propagator</i>
Temp. mín./máx. de servicio	-20°C / +40°C +60°C y/and +90°C
Resistencia al impacto <i>Impact resistance</i>	hasta 20 J/Up to 20J
Condiciones del ensayo <i>Test conditions</i>	Ensayo Tipo I a plena carga/ <i>Test Type I full load</i> H:85 mm T = 40°C / 60°C Distancia entre soportes 2 m. / <i>Distance between supports. 2 m.</i> T = 90°C Distancia entre soportes 1,5 m. / <i>Distance between supports. 1,5 m.</i> H:135 mm T = 40°C / 60°C Distancia entre soportes 3 m. / <i>Distance between supports.3 m.</i> T = 90°C Distancia entre soportes 2 m. / <i>Distance between supports. 2 m.</i>

Lugar y fecha: Barcelona, 2024.

Place and date: Barcelona, 2024.



A. García, Departamento de Producto
A. García, Product Department