

Declaración de Conformidad: CE

Declaration of Conformity:

Año de inicio del marcado CE
Year of beginning of the CE marking

2017

La Empresa:

The Company:

Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Rafael Campalans, 15-21

08903 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona (España)

Declara que el producto:

Declares that the product:

Fabricado con materia prima:

Made with raw material:

SISTEMA DE ESCALERA AISLANTE

Insulating cable ladder system

67

U23X

Es conforme con las siguientes normas de producto:

It is in conformity with the following standards of product:

EN 61537:2007: Conducción de cables. Sistemas de bandejas y bandejas de escalera.

EN 61537:2001: Cable management. Cable tray systems and cable ladder systems.

Y cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:

And complies with the essential requirements of the Council Directives:

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión)

2014/35/EU (Low Voltage Directive)


Clasificación: Valor añadido sobre el marcado CE

Classification: An added value over CE marking

Propiedades eléctricas/Electrical features	Con aislamiento eléctrico/With electrical insulation
Resistencia a la propagación de la llama Resistance to flame propagation	No propagador de la llama Non-flame propagator
Temp. mín./máx. de servicio	-20°C / +40°C y/and +60°C
Resistencia al impacto Impact resistance	hasta 20 J/Up to 20J
Condiciones del ensayo Test conditions	Ensayo Tipo I a plena carga/Test Type I full load H:85 mm T = 40°C Distancia entre soportes 2 m. /Distance between supports. 2 m. T = 60°C Distancia entre soportes 1,5 m. /Distance between supports 1,5 m. H:135 mm T = 40°C Distancia entre soportes 3 m. /Distance between supports.3 m. T = 60°C Distancia entre soportes 2 m. /Distance between supports 2 m.

Local y data: L'Hospitalet de Llobregat, 02.03.2020.

Place and date: L'Hospitalet de Llobregat March 2nd 2020.



I. Gómez, Departamento de Producto
I.Gómez, Product Department

Revisión nº: 1.

Revision Nº 1.