

## Manuel d'utilisation

**5420157 - ETANCHLED IP65 40W 3000K-4000K 1200mm**

**5420158 - ETANCHLED IP65 55W 3000K-4000K 1500mm**

Il convient de lire attentivement la notice suivante afin de s'assurer que l'installation des appareils se fera de manière appropriée. Merci de la conserver pour tout usage ultérieur.

Référence	ETANCHLED IP65 40W 3000K-4000K 1200mm		ETANCHLED IP65 55W 3000K-4000K 1500mm			
Code	5420157		5420158			
Tension nominale	220 - 240 V					
Fréquence	50 - 60 Hz					
Puissance	40 W		55 W			
Température de couleur	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K		
Lumens LED	6775 lm	7472 lm	8610 lm	9453 lm		
Lumens sortants	5633 lm	5968 lm	7763 lm	8279 lm		
Classe	Classe I					
Indice de protection	IP65					

### Conseils de sécurité

1. Il convient d'utiliser un câble H07RN-F, 3 x 1,5mm<sup>2</sup>.
2. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé conformément aux règles nationales de câblage. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée et ceci afin d'éviter tout danger.
3. L'alimentation électrique doit être coupée avant le montage, l'entretien ou le remplacement de quelque élément de l'appareil ou avant son nettoyage. Retirer le fusible ou le basculer sur OFF et le protéger de toute possible réactivation.

### Installation

