



HW1E308ZE

## Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                       | 800 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 66 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |

#### Endurance

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 25 000 |
|-----------------------------------------|--------|

#### Équipement

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 3 |
|-------------------------------------|---|

#### Tension

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC       |

#### Valeur de résistance

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 50 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

#### Architecture

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 3           |
| Type de boîtier | Débrochable |
| Type de pôles   | 3P3D        |

#### Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|

#### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 64,60 W |
|-----------------------------------|---------|