



ETC325

## Contacteur Jour-Nuit 25A, 3F, 230V

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles 3 P

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50

#### Tension

Tension circuit de commande en CC 0 V

#### Dimensions

Largeur produit installé 35.75 mm

#### Puissance

Consommation à l'appel 21 VA

Consommation de maintien 3.4 VA

Puissance dissipée par contact 1.5 W

Puissance dissipée par la commande 1.5 W

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A 4.6 kW

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B 880 W

Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A 13.8 kW

Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B 2.6 kW

#### Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture 15 ms

Temps de reponse à la fermeture 25 ms

#### Résistance

Valeur ohmique nominale de la bobine 3150  $\Omega$

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 30000

#### Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 810 VA

Lampes fluorescentes compensées duo 1990 VA

#### Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1900 W

**Installation, montage**

---

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Couple de serrage | 1,2Nm |
|-------------------|-------|

**Connexion**

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1 / 10 mm <sup>2</sup> |
|---|------------------------|

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de contacts | 3 |
|--------------------|---|

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Type de contact | 3F |
|-----------------|----|

**Utilisation**

---

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| commande sur place/manuelle | Oui |
|-----------------------------|-----|

**Sécurité**

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP2X |
|-------------------------|------|

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Classe de protection | classe II |
|----------------------|-----------|

**Identification**

---

|              |   |
|--------------|---|
| meta_keyword | Contacteur Jour / Nuit;Jour / Nuit;Commande heure creuse;Chauffe-eau;Double tarif;Contacteur électrique ; Interrupteur électrique ; Commutateur électrique ; Disjoncteur électrique ; Relais électrique ; |
|--------------|---|