



HW1E308DB

## Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinelle

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pôles	3 P
Mode de fixation	platine de fixation

#### Fonctions

Bloc de déclenchement	sentinelle
-----------------------	------------

#### Intensité du courant

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2	66 kA
--	-------

#### Déclenchement

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------

#### Connexion

Branchement	raccordement pas châssis
-------------	--------------------------

#### Standards

Texte norme	IEC 60947-2, EN 60947-2
-------------	-------------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

#### Identification

meta\_keyword

Interrupteur sectionneur HW1 ; Interrupteur sectionneur ouvert ; Interrupteur sectionneur Hager ; Interrupteur sectionneur hw+ ; ACB Hager ; ACB HW1 ; Interrupteur-sectionneur 1000A 3P HW1 débrochable ; ACB ; disjoncteur ouvert