

Référence Z-FW/010
N° de catalogue 248299

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Fonction de base			équipements complémentaires pour bloc différentiel
Fonction de base équipements complémentaires			Modules de test à distance
Application			xEffect - Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Application			Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Courant assigné de défaut	$I_{\Delta n}$	A	0,1
Gamme			équipements complémentaires
Possibilité de montage			montage partant de la gauche : FI

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	0.02
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	0.02
Température d'emploi min.		°C	-5
Température d'emploi max.		°C	40

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution (EC001286)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montage d'appareils			disjoncteur différentiel
dispositif auxiliaire			unité de commande
monté en usine			non
largeur en nombre de modules			0,5
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur			0
courant de commutation assigné		A	0
tension assignée (Ue)		V	0
type de tension d'actionnement			AC
avec autotest avec fonction courant de défaut			oui
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)			0
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale		A	0