



F100TL – trompe à voyant 100dB

A

Trompe à feu fixe à LEDs.
 Indice IP:65
 Températures d'utilisation: -25°C/+50°C
 Poids: 215g
 CE

Dimensions: Ø85 x 241,2mm
 Borniers: 1,5mm²
 Câbles: 5-7mm


X= couleur de la calotte
 0 = transparent
 2 = orange
 3 = rouge
 4 = bleu
 5 = jaune
 6 = vert

Référence	Tension
F100TL024-X	10-30Vdc
- 12Vdc	10mA
- 24Vdc	24mA
conso du feu à LEDs	
- 12Vdc	74mA
- 24Vdc	80mA
F100TL230-X	90-260Vac
- 115Vac 50/60Hz	19mA
- 230Vac 50/60Hz	10mA
conso du feu à LEDs	
- 115Vac 50/60Hz	119mA
- 230Vac 50/60Hz	32mA

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr



D



AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr



B



MISES EN GARDE

- L'installation doit être réalisée par un électricien compétent et en respectant la présente notice
- Déconnecter l'appareil de toute source électrique pendant l'installation ou la maintenance
- Une source de courant de forte intensité est nécessaire pour le flash et ce pendant environ 2 minutes
- La calotte peut être chaude. Laisser refroidir avant toute manipulation.

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr




C

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr



E



AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr




G

8

Connectez le feu comme indiqué sur le schéma

Câble du Feu à LEDs



BORNIER	A/C	D/C
N/-	N~	-
N/-	N~ (FEU)	- (FEU)
L/+	L~	+
L/+	L~ (FEU)	+ (FEU)
E		



AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr



F




4 Insérez le câble au travers du presse étoupe puis dénudez le sur la longueur.



5 Assurez-vous que le câble est bien inséré dans les 2 presses câble.


6 Connectez le câble comme indiqué



AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr



H



AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr

