

ARIC S.A
6 Rue du Stade Sauvanet 77990 LE MESNIL AMELOT

Editeur (trice) Bruno MONTULL
Téléphone
Fax
Email B.montull@aric-sa.fr

ARIC code: 50104 FLAT 13W 3000 K / Table UGR

Luminaire: ARIC code: 50104 FLAT 13W 3000 K
Lampes: 1 x 230V 13W 3000K

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	22.7	24.0	23.0	24.3	24.5	22.7	24.0	23.0	24.3	24.5
	3H	24.1	25.3	24.4	25.6	25.8	24.1	25.3	24.4	25.6	25.8
	4H	24.6	25.7	24.9	26.0	26.3	24.6	25.7	24.9	26.0	26.3
	6H	24.8	25.8	25.2	26.1	26.5	24.8	25.8	25.2	26.1	26.5
	8H	24.8	25.8	25.2	26.1	26.5	24.8	25.8	25.2	26.1	26.5
4H	12H	24.8	25.7	25.2	26.1	26.4	24.8	25.7	25.2	26.1	26.4
	2H	23.4	24.5	23.7	24.8	25.1	23.4	24.5	23.7	24.8	25.1
	3H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.5	24.9	25.9	25.3	26.2	26.5
	4H	25.5	26.3	25.9	26.7	27.0	25.5	26.3	25.9	26.7	27.0
	6H	25.8	26.5	26.2	26.9	27.3	25.8	26.5	26.2	26.9	27.3
8H	8H	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3
	12H	25.8	26.4	26.3	26.8	27.3	25.8	26.4	26.3	26.8	27.3
	4H	25.7	26.4	26.1	26.8	27.2	25.7	26.4	26.1	26.8	27.2
	6H	26.1	26.6	26.6	27.1	27.5	26.1	26.6	26.6	27.1	27.5
	8H	26.2	26.6	26.6	27.1	27.5	26.2	26.6	26.6	27.1	27.5
12H	12H	26.2	26.5	26.6	27.0	27.5	26.2	26.5	26.6	27.0	27.5
	4H	25.7	26.3	26.2	26.7	27.1	25.7	26.3	26.2	26.7	27.1
	6H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5
	8H	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+0.6 / -0.9				
Tableau standard		BK04					BK04				
Nombre à ajouter pour la correction		8.4					8.4				
Indice d'éblouissement en fonction du 756lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.