

ARIC  
26 rue du Goulet  
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Aumarechal Jean Michel  
Téléphone  
Fax  
Email jm.aumarechal@aric-sa.fr

**ARIC 50482 TWISTER 2 MW 25W 4000K / Table UGR**

Luminaire: ARIC 50482 TWISTER 2 MW 25W 4000K  
Lampes: 1 x 8 x LED CREE MHB

| <b>Evaluation éblouissement selon UGR</b>                                 |     |  |      |      |      |      |  |      |      |      |      |
|---|-----|--|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| ρ Plafond   |     | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   |
| ρ Murs  |     | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   |
| ρ Sol   |     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Taille pièce<br>X Y   |     | Visée perpendiculaire<br>vers axe des lampes |      |      |      |      | Visée longitudinale<br>vers axe des lampes |      |      |      |      |
| 2H  | 2H  | 28.1   | 29.3 | 28.4 | 29.5 | 29.7 | 29.1                                       | 30.3 | 29.4 | 30.5 | 30.7 |
|   | 3H  | 28.1   | 29.2 | 28.5 | 29.5 | 29.7 | 29.8                                       | 30.8 | 30.1 | 31.1 | 31.3 |
|   | 4H  | 28.1   | 29.1 | 28.4 | 29.3 | 29.6 | 29.7                                       | 30.7 | 30.0 | 31.0 | 31.3 |
|   | 6H  | 28.0   | 28.9 | 28.3 | 29.2 | 29.5 | 29.6                                       | 30.5 | 30.0 | 30.8 | 31.1 |
|   | 8H  | 28.0   | 28.8 | 28.3 | 29.1 | 29.5 | 29.6                                       | 30.5 | 29.9 | 30.8 | 31.1 |
|   | 12H | 27.9   | 28.8 | 28.3 | 29.1 | 29.4 | 29.5                                       | 30.4 | 29.9 | 30.7 | 31.0 |
| 4H  | 2H  | 28.7   | 29.7 | 29.0 | 29.9 | 30.2 | 29.5                                       | 30.5 | 29.9 | 30.8 | 31.1 |
|   | 3H  | 28.8   | 29.6 | 29.1 | 29.9 | 30.2 | 30.3                                       | 31.1 | 30.7 | 31.4 | 31.8 |
|   | 4H  | 28.7   | 29.4 | 29.1 | 29.8 | 30.1 | 30.3                                       | 31.0 | 30.6 | 31.3 | 31.7 |
|   | 6H  | 28.6   | 29.3 | 29.0 | 29.6 | 30.0 | 30.2                                       | 30.8 | 30.6 | 31.2 | 31.6 |
|   | 8H  | 28.6   | 29.2 | 29.0 | 29.6 | 30.0 | 30.1                                       | 30.7 | 30.6 | 31.1 | 31.5 |
|   | 12H | 28.6   | 29.1 | 29.0 | 29.5 | 29.9 | 30.1                                       | 30.6 | 30.6 | 31.0 | 31.5 |
| 8H  | 4H  | 28.7   | 29.3 | 29.1 | 29.6 | 30.1 | 30.2                                       | 30.7 | 30.6 | 31.1 | 31.5 |
|   | 6H  | 28.6   | 29.1 | 29.1 | 29.5 | 30.0 | 30.1                                       | 30.6 | 30.6 | 31.0 | 31.4 |
|   | 8H  | 28.6   | 29.0 | 29.0 | 29.4 | 29.9 | 30.1                                       | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 31.4 |
|   | 12H | 28.5   | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 29.8 | 30.0                                       | 30.4 | 30.5 | 30.8 | 31.3 |
| 12H   | 4H  | 28.6   | 29.2 | 29.1 | 29.6 | 30.0 | 30.1                                       | 30.7 | 30.6 | 31.1 | 31.5 |
|   | 6H  | 28.6   | 29.0 | 29.0 | 29.4 | 29.9 | 30.1                                       | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 31.4 |
|   | 8H  | 28.5   | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 29.8 | 30.0                                       | 30.4 | 30.5 | 30.8 | 31.3 |
| Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires |     |  |      |      |      |      |  |      |      |      |      |
| S = 1.0H  |     | +0.5 / -0.5                                  |      |      |      |      | +0.2 / -0.4                                |      |      |      |      |
| S = 1.5H  |     | +1.3 / -2.5                                  |      |      |      |      | +0.5 / -0.6                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H  |     | +2.4 / -6.8                                  |      |      |      |      | +1.2 / -2.5                                |      |      |      |      |
| Tableau standard  |     | BK01   |      |      |      |      | BK02                                       |      |      |      |      |
| Nombre à ajouter pour la correction                                       |     | 10.6   |      |      |      |      | 12.5                                       |      |      |      |      |
| Indice d'éblouissement en fonction du 2300lm Flux lumineux total          |     |  |      |      |      |      |  |      |      |      |      |

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.