

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Valter NGAKO
Téléphone
Fax
Email v.ngako@aric-sa.fr

ARIC 50620 MI6 BLC LED 5.5W 4000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 50620 MI6 BLC LED 5.5W 4000K

Lampes: 8 x LED SMD 2835

| Evaluation éblouissement selon UGR | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|-------------|--|------|------|------|------|
| ρ Plafond | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Murs | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Sol | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Taille pièce X Y | Visée perpendiculaire vers axe des lampes | | | | | | Visée longitudinale vers axe des lampes | | | | |
| 2H | 2H | 20.1 | 20.9 | 20.4 | 21.1 | 21.3 | 19.9 | 20.6 | 20.1 | 20.8 | 21.0 |
| | 3H | 20.4 | 21.1 | 20.7 | 21.4 | 21.6 | 20.0 | 20.7 | 20.3 | 21.0 | 21.2 |
| | 4H | 20.6 | 21.2 | 20.9 | 21.5 | 21.7 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 21.0 | 21.2 |
| | 6H | 20.6 | 21.2 | 21.0 | 21.5 | 21.8 | 20.0 | 20.6 | 20.4 | 20.9 | 21.2 |
| | 8H | 20.7 | 21.2 | 21.0 | 21.5 | 21.8 | 20.0 | 20.6 | 20.4 | 20.9 | 21.2 |
| | 12H | 20.7 | 21.2 | 21.0 | 21.5 | 21.8 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 21.2 |
| 4H | 2H | 20.2 | 20.8 | 20.5 | 21.1 | 21.3 | 19.9 | 20.6 | 20.2 | 20.8 | 21.1 |
| | 3H | 20.6 | 21.1 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 20.2 | 20.7 | 20.5 | 21.0 | 21.4 |
| | 4H | 20.8 | 21.3 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 21.1 | 21.4 |
| | 6H | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.4 |
| | 8H | 21.0 | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 20.3 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.4 |
| | 12H | 21.0 | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.4 |
| 8H | 4H | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 20.3 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.4 |
| | 6H | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 22.1 | 20.3 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.4 |
| | 8H | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.4 |
| | 12H | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 21.4 |
| 12H | 4H | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.4 |
| | 6H | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 22.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.4 |
| | 8H | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.6 | 22.1 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 21.4 |
| Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +2.1 / -1.8 | | | | | +2.5 / -2.3 | | | | | |
| S = 1.5H | +4.1 / -2.4 | | | | | +4.7 / -3.3 | | | | | |
| S = 2.0H | +5.9 / -3.1 | | | | | +6.5 / -4.3 | | | | | |
| Tableau standard | BK02 | | | | | BK01 | | | | | |
| Nombre à ajouter pour la correction | 3.2 | | | | | 2.2 | | | | | |
| Indice d'éblouissement en fonction du 470lm Flux lumineux total | | | | | | | | | | | |

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.