



LCIE

Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N°: 645777D

CONDUITS ET PROFILES

Délivrée à : **COURANT SAS**  
*Delivered to:* 241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Site de fabrication : **COURANT SAS** (0622CO)  
*Factory:* 241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Produit : Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables  
*Product:* *Conduit systems for cable management - Pliable conduit*

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **COURANT**  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence : ICTA 3422  
*Model, type, reference:* diamètres/diameters : voir annexe/see annex

Caractéristiques nominales et principales : transversalement élastique/ self recovering, annelé/corrugated, non  
*Rating and principal characteristics:* métallique/non-metallic, équipé de manchons gris/fitted with grey sleeves de marque commerciale/ trade mark SAREL, IP44, classification/classification 342232444010

Informations complémentaires : Mise à jour suite à évolution de la norme/  
*Additional information:* *update further to the evolution of the standard*

Le produit est conforme à : EN 61386-1:2008  
*The product is in conformity with:* EN 61386-22:2004+A11:2011

Documents pris en compte : Rapports d'essai/test reports LCIE n°60056341-557064, 122674-  
*Relevant documents:* 645757B

Annule et remplace (s'il y a lieu) : Licence n°60056341A du 2007-04-18  
*Cancels and replaces (if necessary):*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-01-16

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*





Système de conduit cintrable : ICTA  
*Pliable conduit system*

Taille / <i>nominal size (mm)</i>	16	20	25
Ø intérieur mini/ <i>mini inside</i> Ø (mm)	10,2	13,6	17,7

Couleur bleu avec 3 bandes jaune ou blanche ou rose  
*Color blue with stripes yellow or white or pink*

