



LICENCE



LCIE N° : 15060 / 680401

Délivrée à : **COOPER**
Delivered to: ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII,
- 63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication : **2019BA**
Factory:

2101BA

Produit : Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source
Product: centralisée
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **EATON**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : CrystalWay 220/45 CG-S - LUM22214
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales : montage : mural, plafonnier, suspension (option)
Rating and principal characteristics: Classe II - IP42 - IK04 - Flux lumineux : P / NP : 60 lm
Tension et puissance assignées : 230V~ - 3,5VA / 220 Vdc - 50-60Hz

Informations complémentaires : Lampes de secours : 24 LEDs
Additional information: Maintien de la licence T 15052 / 680401

Le produit est conforme à : NF EN 60598-1:2015
The product is in conformity with: NF EN 60598-2-22:2014
UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte : LCIE n° 135609-671942 T, LCIE n° 138925-679420 D
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /
Cancel and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-01-04

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

