

CONSIGNES D'EXPLOITATION

EN CAS D'ALARME FEU

- 1 - Le tableau CMSI sonne par intermittence.
- 2 - Le voyant rouge "**FEU**" correspondant à la zone en alarme s'allume.
- 3 - Appuyer sur la touche verte "**arrêt signaux sonores**".
- 4 - Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme afin de
 vérifier s'il y a un feu **réel** ou une **absence de feu**.

EN CAS DE FEU REEL :

- Appuyer sur la touche rouge "**EVACUATION GENERALE**".
- Le voyant rouge "évacuation générale" s'allume, les diffuseurs sonores
 sont activés pendant 5 minutes sans interruption possible.
- Appuyer sur la touche rouge "**commande manuelle**" de la voie désirée.

- **APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT**

EN CAS D'ABSENCE DE FEU :

- Taper le code d'accès (donné par le responsable sécurité).
- Le voyant jaune "**accès autorisé**" s'allume.
- Appuyer sur la touche bleue "**acquit processus**".
- Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu et
 remédier au problème ayant engendré l'alarme.
- Appuyer sur la touche "**réarmement CMSI**" - aller réarmer les
 Dispositifs Actionnés de Sécurité si nécessaire.
- Appuyer sur la touche "**code d'accès**" - Seul le voyant vert reste allumé.

(Le voyant jaune « *dérangement général* » est allumé)

Prévenir le responsable sécurité.