



MARQUE NATIONALE DE CONFORMITE

NATIONAL MARK OF CONFORMITY



LICENCE

N° enregistrement : 01122

Dossier N° 35245010
File N° RHa/MBt

Produit : Luminaire d'éclairage de sécurité alimenté par source centralisée à fluorescence P et NP
Product :

Essayé à la demande de : COOPER MENVIER - ZAC la Gravière - PEER II - Rue Beethoven
Tested by request of : BP 184 - 63204 RIOM Cedex

Fabriqué à : 63204 RIOM (U.F. n° 2019 BA)
Manufactured at :

Caractéristiques nominales et principales : Classe II - IP 41 - IK 08 - 220 V DC / 8 W
Rating and principal characteristics : flux lumineux : P : 230 lm - NP : 230 lm

Marque de fabrique (s'il y a lieu) : LUMINOX
Trade mark (if any) :

Modèle/Type Réf. : RCL 220/8
Model/Type Ref. :

Information complémentaire (s'il y a lieu) : Lampes de secours : 1 tube 8 W / G5
Additional information (if any) :

Ce produit a été essayé et trouvé conforme à : NF EN 60598-1 (juillet 1999) - NF EN 60 598-2-22 (octobre 2000) -
This product has been tested and found to be in conformity with : UTE C 71-802 (avril 2001)

Comme le montre le rapport d'essai (Référence n° LCIE 24737700 - 24737380)
As shown in the test report (Reference N°

Cette licence, établie par le LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES, par délégation de l'AFNOR, sur la base des essais effectués sur ce produit, autorise l'usage de la Marque NF de conformité aux normes françaises concernant ce matériel dans les conditions du Règlement de la Marque NF, qui garantit cette conformité par le contrôle de la totalité de la fabrication.


This licence, established by LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES, by delegation of AFNOR, in accordance with the tests carried out on this product, permits the use of the Mark NF of conformity with the French specific standards in compliance with the Rules of the NF Mark, which guarantee the conformity by checking the whole production.

Fontenay-aux-Roses, le 8 novembre 2001

Le responsable de la certification
The certification manager


Isabelle HELLER

Note : à la place de "AFNOR" lire "AFNOR CERTIFICATION" /
Please read "AFNOR CERTIFICATION" instead of "AFNOR"



LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 103 592 000 Francs - RCS Nanterre B 408 363 174

Siège social : 33, avenue du Général Leclerc - F 92260 Fontenay-aux-Roses - Tél. : + 33 (0)1 40 95 60 60