



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 17098 / 750091

Titulaire :
License Holder:

COOPER SECURITE SAS
PEER II - Rue Beethoven-Parc Européen d'Entreprises
63200 RIOM - France

Site de fabrication :
Factory:

2019BA
2101BA

Produit :
Product:

BAES d'évacuation à led P
BAES of evacuation with light-emitting diode P

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EATON

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

CrystalWay 45 CGLine+ Dynamique - LUM17102D

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
Règle d'Application n° 110-699 :2013
PE 110-755:2019

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR LCIE n° 154754-719270 A/B - n° 135609-671942 D/E,
n° 138925-679420 D/E - n° 153333-715754 A/B - n° 166871-750092

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* T 17098 / 719274 du/of 29/06/2018 : ajout de la fonction "Visibilité+"


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 20/07/2020

Date de fin de validité / *Expiry date:*
23/02/2021

Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR



LCIE

LICENCE



AEAS
PERFORMANCE SATI Visibilité +

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
T 17098 / 750091**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Montage	mural, plafonnier, suspension (option)
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50-60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0.45 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	60 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Li-ion : 3,6 V / 620mAh - Panasonic 1UR14500A-C006B Li-ion : 3,6V / 0,57Ah - ARTS ENERGY réf. : 808119 AAC7491200 Li-ion : 3,6 V / 0,715 Ah - BMZ 1S1P U14500VR2B.
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	24 leds
Télécommande/Remote control	oui
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	30 min