



LCIE

LICENCE



AEAS
PERFORMANCE SATI Visibilité +

LCIE N° : T 18001 / 750063

Titulaire :
License Holder:

COOPER SECURITE SAS
PEER II - Rue Beethoven-Parc Européen d'Entreprises
63200 RIOM France

Site de fabrication :
Factory:

2019 BA
2101BA

Produit :
Product:

BAES utilisable pour l'évacuation ou pour l'ambiance à led P
BAES for evacuation or for atmosphere with light-emitting diode P

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EATON

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

NexiTech 45 ES CGLine+ Dynamique - LUM17108D

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999
PE 110-755:2019

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 152176-712965 A/B - 166846-750064

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* T 18001 / 713495/M1 du/of 16/03/2018 : ajout de la fonction "Visibilité+"


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 20/07/2020

Date de fin de validité / Expiry date: 23/02/2021

Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
T 18001 / 750063**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	220-240 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	07
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 6 x 1,2 V / 1700 mAh - Ronda FRESC1700L6X1 Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1700 mAh - BYD D-SC1700HX6 Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1700 mAh - BST D-SC1700BT*6
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	48 leds
Télécommande/Remote control	Oui
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	30 min