

DECLARATION DE CONFORMITE UE

La société Lacaze Energies atteste par la présente que :

- ☐ **Module hydrothermique (MHT)** destiné au système thermodynamique à base de PAC-CO₂ :
- Pression de service maxi : **4 Bar**_ primaire / **7 Bar**_secondaire
 - Température de service maxi : **95°C** (Ta < 40°C) ou **75°C** (Ta > 40°C)
 - Volume total : **50 litres**
 - Puissance nominale : **40 kW** (*thermique*)
 - Fluides : Eaux (*Gr. 2*)

est conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- ☐ 2014/68/UE : Directive "**DESP** "
- ☐ 2014/35/UE : Directive "**Basse tension** "
- ☐ 2014/30/UE : Directive "**CEM** "



Fait à Leyme, le 4 décembre 2019