



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

Pompes à chaleur
Heat Pumps

Délivré à / Granted to

CHAPPÉE S.A.

157 Avenue Charles FLOQUET
93158 LE BLANC-MESNIL
FRANCE

Pour les produits suivants / For the following products:

CHAPPÉE

ÉRIA 2

Numéro de la gamme : 1522M / 1468E

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):

20001 CHONBURI
THAÏLANDE

422-8528 SHIZUOKA
JAPON

EH54 5EQ LIVINGSTON
ECOSSE

67 580 MERTZWILLER
FRANCE

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

*This certificat is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules
NF 414 Heat pump in force.*

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 6 juin 2017
Effective date : June 6, 2017
Date de fin de validité : 30 juin 2019
Expiry date : June 30, 2019

Etabli à Paris, le
6 juin 2017
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

François-Xavier BALL

Certificat n° 414 - 1522

Caractéristiques techniques de la gamme

2/6

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Puissance absorbée
- Niveau de puissance acoustique annoncé
- Puissance de veille
- Part de puissance électrique des auxiliaires (Taux)
- Taux minimale de charge en fonctionnement continu (LRcontmin)
- Coefficient de correction de la performance (CcpLRcontmin)

Numéro : 1522M / 1468E **Numéro de certificat :** NF 414 - 1522 **Date d'admission :** 06/06/2017

Marque Commerciale : CHAPPEE **Gamme Commerciale :** ERIA 2

Famille de PAC : Aérothermique **Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :** Air extérieur - eau

Réversible : Non **Type de PAC :** Split **Localisation de la PAC :** ---

Compresseur : Monocompresseur **Fluide frigorigène :** R 410A

20001 CHONBURI
THAILANDE

ou

422-8528 SHIZUOKA
JAPON

et

67 580 MERTZWILLER
FRANCE

ou

EH54 5EQ LIVINGSTON
ECOSSE

Modèle/Référence	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))		Type de compresseur	
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Côté extérieur			
				Enveloppe	Bouche		
ERIA 2 4.5 MR-3/H Réf.: 7673834 ou ERIA 2 4.5 MR-3/EM Réf.: 7673831 = AWHP 4.5 MR Réf.: 7651113 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616467 ou MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616471	230	Monophasée	50	61,0	-	52,9	Rotatif
ERIA 2 6 MR-3/H Réf.: C1MP106HM ou ERIA 2 6 MR-3/EM Réf.: C1MP106EM = AWHP 6 MR-3 Réf.: 7673432 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616467 ou MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616471	230	Monophasée	50	63,6	-	48,4	Rotatif
ERIA 2 8 MR-3/H Réf.: C1MP108HM ou ERIA 2 8 MR-3/EM Réf.: C1MP108EM = AWHP 8 MR-2 Réf.: 7609926 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616467 ou MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616471	230	Monophasée	50	65,2	-	53,3	Rotatif

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 50°C

Modèle/Référence	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable	
	Puissance de veille (en W)	T.aux (en %) Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	Lrcontmin (en%) Taux minimal de charge en fonctionnement continu	CcplRcontmin Coefficient de correction de la performance pour un taux de charge égale à LRcontmin
ERIA 2 4.5 MR-3/H Réf.: 7673834 ou ERIA 2 4.5 MR-3/EM Réf.: 7673831 = AWHP 4.5 MR Réf.: 7651113 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616467 ou MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616471	10,1	1,14	—	—
ERIA 2 6 MR-3/H Réf.: C1MP106HM ou ERIA 2 6 MR-3/EM Réf.: C1MP106EM = AWHP 6 MR-3 Réf.: 7673432 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616467 ou MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616471	15,0	1,04	35,6	1,02
ERIA 2 8 MR-3/H Réf.: C1MP108HM ou ERIA 2 8 MR-3/EM Réf.: C1MP108EM = AWHP 8 MR-2 Réf.: 7609926 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616467 ou MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE Réf.: 7616471	18,0	0,93	49,0	1,12

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			CHAPPÉE					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			ÉRIA 2					
Modèle de la PAC			ERIA 2 4.5 MR-3/H = AWHP 4.5 MR & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE					
Référence de la PAC			Réf.: 7673834 = Réf.: 7651113 & Réf.: 7616467					
Date d'établissement			2017-06-06					
Codification			CHAPPÉE_AIR-EAU_ÉRIA 2_ERIA 2 4.5 MR-3/H = AWHP 4.5 MR & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE _Réf.: 7673834 = Réf.: 7651113 & Réf.: 7616467_42892					
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	2,75	3,47	4,60	-
			P. absorbée (kW)	-	0,90	0,88	0,90	-
			COP	-	3,05	3,97	5,11	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	2,23	3,50	4,15	-
			P. absorbée (kW)	-	1,04	1,25	1,12	-
			COP	-	2,14	2,80	3,70	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	2,04	3,50	3,60	-
			P. absorbée (kW)	-	1,28	1,75	1,35	-
			COP	-	1,59	2,00	2,67	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			CHAPPÉE					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			ÉRIA 2					
Modèle de la PAC			ERIA 2 4.5 MR-3/EM = AWHP 4.5 MR & MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE					
Référence de la PAC			Réf.: 7673831 = Réf.: 7651113 & Réf.: 7616471					
Date d'établissement			2017-06-06					
Codification			CHAPPÉE_AIR-EAU_ÉRIA 2_ERIA 2 4.5 MR-3/EM = AWHP 4.5 MR & MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE _Réf.: 7673831 = Réf.: 7651113 & Réf.: 7616471_42892					
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	2,75	3,47	4,60	-
			P. absorbée (kW)	-	0,90	0,88	0,90	-
			COP	-	3,05	3,97	5,11	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	2,23	3,50	4,15	-
			P. absorbée (kW)	-	1,04	1,25	1,12	-
			COP	-	2,14	2,80	3,70	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	2,04	3,50	3,60	-
			P. absorbée (kW)	-	1,28	1,75	1,35	-
			COP	-	1,59	2,00	2,67	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			CHAPPÉE					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			ÉRIA 2					
Modèle de la PAC			ERIA 2 6 MR-3/H = AWHP 6 MR-3 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE					
Référence de la PAC			Réf.: C1MP106HM = Réf.: 7673432 & Réf.: 7616467					
Date d'établissement			2017-06-06					
Codification			CHAPPÉE_AIR-EAU_ÉRIA 2_ERIA 2 6 MR-3/H = AWHP 6 MR-3 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE _Réf.: C1MP106HM = Réf.: 7673432 & Réf.: 7616467 _42892					
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	4,35	3,65	5,79	-
			P. absorbée (kW)	-	1,69	1,13	1,43	-
			COP	-	2,57	3,22	4,05	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	4,05	3,67	5,37	-
			P. absorbée (kW)	-	1,97	1,34	1,71	-
			COP	-	2,06	2,73	3,14	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	3,53	3,31	5,50	-
			P. absorbée (kW)	-	2,34	1,59	2,26	-
			COP	-	1,50	2,09	2,43	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			CHAPPÉE					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			ÉRIA 2					
Modèle de la PAC			ERIA 2 6 MR-3/EM = AWHP 6 MR-3 & MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE EH481					
Référence de la PAC			Réf.: C1MP106EM = Réf.: 7673432 & Réf.: 7616471					
Date d'établissement			2017-06-06					
Codification			CHAPPÉE_AIR-EAU_ÉRIA 2_ERIA 2 6 MR-3/EM = AWHP 6 MR-3 & MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE EH481 _Réf.: C1MP106EM = Réf.: 7673432 & Réf.: 7616471 _42892					
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	4,35	3,65	5,79	-
			P. absorbée (kW)	-	1,69	1,13	1,43	-
			COP	-	2,57	3,22	4,05	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	4,05	3,67	5,37	-
			P. absorbée (kW)	-	1,97	1,34	1,71	-
			COP	-	2,06	2,73	3,14	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	3,53	3,31	5,50	-
			P. absorbée (kW)	-	2,34	1,59	2,26	-
			COP	-	1,50	2,09	2,43	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			CHAPPÉE					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			ÉRIA 2					
Modèle de la PAC			ERIA 2 8 MR-3/H = AWHP 8 MR-2 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE					
Référence de la PAC			Réf.: C1MP108HM = Réf.: 7609926 & Réf.: 7616467					
Date d'établissement			2017-06-06					
Codification			CHAPPÉE_AIR-EAU_ÉRIA 2_ERIA 2 8 MR-3/H = AWHP 8 MR-2 & MPI-3/H 4-8 CHAPPEE_Réf.: C1MP108HM = Réf.: 7609926 & Réf.: 7616467_42892					
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	5,60	5,30	8,26	-
			P. absorbée (kW)	-	2,07	1,53	1,93	-
			COP	-	2,70	3,46	4,27	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	4,86	7,01	7,87	-
			P. absorbée (kW)	-	2,28	2,56	2,37	-
			COP	-	2,13	2,74	3,31	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	5,23	6,36	7,63	-
			P. absorbée (kW)	-	3,09	2,96	2,84	-
			COP	-	1,69	2,15	2,68	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			CHAPPÉE					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			ÉRIA 2					
Modèle de la PAC			ERIA 2 8 MR-3/EM = AWHP 8 MR-2 & MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE					
Référence de la PAC			Réf.: C1MP108EM = Réf.: 7609926 & Réf.: 7616471					
Date d'établissement			2017-06-06					
Codification			CHAPPÉE_AIR-EAU_ÉRIA 2_ERIA 2 8 MR-3/EM = AWHP 8 MR-2 & MPI-3/EM 4-8 CHAPPEE_Réf.: C1MP108EM = Réf.: 7609926 & Réf.: 7616471_42892					
Température aval (eau) en °C (source chaude)				Température amont (air extérieur) en °C (source froide)				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	5,60	5,30	8,26	-
			P. absorbée (kW)	-	2,07	1,53	1,93	-
			COP	-	2,70	3,46	4,27	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	4,86	7,01	7,87	-
			P. absorbée (kW)	-	2,28	2,56	2,37	-
			COP	-	2,13	2,74	3,31	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	5,23	6,36	7,63	-
			P. absorbée (kW)	-	3,09	2,96	2,84	-
			COP	-	1,69	2,15	2,68	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.