

Bouton poussoir BCU, 1 voie, position bouton

Réf. 4071.01 LED

Bouton poussoir BCU, 1 voie, position milieu

Réf. 4071.02 LED

Bouton poussoir BCU, 1 voie, position bouton

Réf. 8471.01 LED W

Bouton poussoir BCU, 1 voie, position milieu

Réf. 8471.02 LED W

Bouton poussoir BCU, 2 voies, position bouton

Réf. 4072.01 LED

Réf. 4072.02 LED

Bouton poussoir BCU, 2 voies, position bouton

Réf. 8472.01 LED W

Bouton poussoir BCU, 2 voies, position milieu

Réf. 8472.02 LED W

Instructions d'utilisation
1 Consignes de sécurité

L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.


2 Conception de l'appareillage


Figure 1

- (1) Bouton-poussoir BA
- (2) Fixation pour manette
- (3) Cadre
- (4) Manette
- (5) Touche et LED de programmation

3 Fonctionnement

Informations sur le système

Cet appareil est un produit du système KNX et correspond aux directives KNX. Il est nécessaire de disposer des connaissances détaillées en suivant les formations KNX.

Le fonctionnement de l'appareil dépend du logiciel. Les informations détaillées concernant les versions de logiciel et le fonctionnement ainsi que le logiciel lui-même sont indiquées dans la base de données du fabricant. La programmation, l'installation et la mise en service de l'appareillage s'effectuent à l'aide d'un logiciel homologué KNX. La base de données des produits ainsi que des descriptions techniques sont disponibles à tout moment sur notre site Internet.

Usage conforme

- Utilisation des consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utiliser le variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement d'ambiances lumineuses etc.
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon DIN 49073

Caractéristiques produits

- Adaptation de programmes d'interrupteurs conventionnels pour installations KNX

Selon l'exécution :

- Complément avec manette simple ou double
- Fonction d'interrupteur à effleurement avec 1 point de contact, ou fonction de manette avec 2 points de contact
- Exécutions WG : avec boîtier en saillie protégé contre les projections d'eau IP 44
- Exécutions en saillie : avec la bride d'étanchéité (voir accessoires) et le cadre IP 44 du programme d'interrupteur respectif, un montage protégé contre les projections d'eau IP 44 est possible.

4 Informations destinées aux électriciens



DANGER!

Électrocution en cas de contact avec des pièces conductrices avoisinantes.

Un choc électrique peut entraîner la mort.

Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoisinantes !

4.1 Montage et branchement électrique

Raccorder et monter l'appareil

- i** Montage pour indice de protection IP plus élevé avec accessoires appropriés.
 - Raccorder le câble bus avec la borne de sortie au raccord de bus sur la partie arrière.
 - Monter l'appareillage dans le boîtier d'appareillage en bonne position. Respecter le marquage TOP = EN-HAUT.
 - Avant le montage des manettes, charger l'adresse physique dans l'appareil.
 - Monter les manettes avec les cadres correspondants.

4.2 Mise en service

Charger l'adresse physique et le logiciel d'application.

- Activer la tension du bus.
- Appuyer sur la touche de programmation.
La LED de programmation s'allume.
- Attribuer une adresse physique.
La LED de programmation s'éteint.
- Incrire l'adresse physique sur l'appareillage.

- Charger le logiciel d'application dans l'appareillage.

5 Annexes

5.1 Caractéristiques techniques

KNX Medium	TP 1
Mode de mise en service	Mode S
Tension nominale KNX	CC 21 ... 32 V TBTS
Puissance absorbée KNX	Type 150 mW
Classe de protection	III
Type de raccordement KNX	Borne de raccordement
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-25 ... +55 °C
Température de stockage/transport	-25 ... +70 °C
Humidité relative	5 ... 93 % (pas de condensation)

5.2 Accessoires

Joint d'étanchéité Réf. 551 WU

5.3 Garantie

Nous nous réservons toute modification formelle sur le produit dans la mesure où elle contribue au progrès technique.

Nous accordons les garanties prévues par la loi.

Veillez renvoyer gratuitement l'appareillage accompagné d'une description du dysfonctionnement à notre service après-vente central.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center

Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany