

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE

Opération n° **RES-EC-104**

Luminaire d'éclairage extérieur

Secteurs d'application :

- Eclairage public extérieur existant, autoroutier, routier, urbain, dit « fonctionnel ».
- Eclairage existant d'ambiances urbaines : rues, avenues, parcs, allées, voies piétonnes.
- Eclairage extérieur privé existant : voiries, parkings, parcs, etc.

Conditions pour la délivrance de certificats :

- Ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
- Cas n°1 : efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt et ULOR ≤ 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 3 %).
- Cas n°2 : efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt et ULOR ≤ 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 15 %)

Caractéristiques du luminaire :

Nom et référence du luminaire	GARDA 1 3350 33W - 33051039
Type de led et flux	LED SMD – 2976 Lumens
Indice de protection (IP)	IP66
Efficacité lumineuse	90 Lumens / watt
Pourcentage ULR	≤ 1 %

ELIGIBLE CEE