

Boitier de raccordement Classe II

Code DEP674058

A installer en pied de mât d'éclairage public

Spécifications techniques

Coffret avec borne 2x4x16mm²

1 coupe circuit : Ph + N (fusibles 10.3 x 38)

Possibilité de passer le câble d'alimentation par le haut du boitier

Possibilité d'accès au coupe-circuit par une trappe transparente

Coupe circuit Ph+N livré sans cartouche fusible

Borne de terre fonctionnelle : 500mm (câbles gris) monté avec cosse de 6mm

Câblage électrique : priorité à la protection

Normes boitier : NF EN 60-439.1, UTE C63440, NFC 17-200

IP44, IK07, Classe II, marché CE

Normes parafoudre : IEC/EN 61643-11



Diamètre intérieur
minimum du
candélabre : 68 mm

