SIEMENS

Fiche technique 6ES7518-3TT10-0AB0

Siemens EcoTech

SIMATIC S7-1500T, CPU 1518T-3 PN, module unité centrale avec 18 Mo de mémoire de travail pour le programme et 150 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET IRT, avec commutateur 2 ports, 3e interface : services de base PROFINET performance sur bit 0,3 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire



Informations générales	
Désignation du type de produit	CPU 1518T-3 PN
Version fonctionnelle du matériel	FS02
Version du firmware	V4.1
● Mise à jour du firmware possible	Oui
Fonction du produit	
● Données I&M	Oui; I&M0 á I&M3
● Mode synchrone	Oui; Décentralisé et centralisé ; avec cycle OB min. 6x de 125 µs (décentralisé) et 1 ms (centralisé)
● SysLog	Oui
Ingénierie avec	
● STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à partir de la version	V21 (FW V4.1) / à partir de V20 (FW V4.0)
Gestion de la configuration	
par enregistrement	Oui
Écran	
Diagonale d'écran [cm]	6,1 cm
Organes de commande	
Nombre de touches	8
Touches de mode de fonctionnement	2
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	19,2 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation	
● Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation	5 ms
● Taux de répétition, mini	1/s
Courant d'entrée	
Consommation (valeur nominale)	1,35 A; 1,45 A avec Performance Boost
Consommation, maxi	2,1 A
Courant d'appel, maxi	2,1 A; Valeur nominale
I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$
Puissance	
Puissance d'alimentation du bus de fond de panier	12 W
Puissance absorbée du bus de fond de panier (bilancé)	30 W

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	20,4 W; 22,8 W avec Performance Boost
Mémoire	
Nombre de logements pour Memory Card SIMATIC	1
carte mémoire SIMATIC nécessaire	Oui
Mémoire de travail	
● intégré (pour programme)	18 Mbyte
● intégré (pour données)	150 Mbyte
Mémoire de chargement	
● enfichable (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
Sauvegarde	
● sans maintenance	Oui
Temps de traitement CPU	
pour opérations sur bits, typ.	0,3 ns
pour opérations sur mots, typ.	0,8 ns
pour opérations à virgule fixe, typ.	0,8 ns
pour opérations à virgule flottante, typ.	2,5 ns
CPU-blocs	
Nombre d'éléments (total)	40 000; Blocs (OB, FB, FC, DB) et UDT
DB	
● Plage de numérotation	1 ... 60 999 ; subdivisée en : plage de numérotation à la disposition de l'utilisateur : 1 ... 59 999 et plage de numérotation via DB créés par SFC 86 : 60 000 ... 60 999
● Taille, maxi	16 Mbyte; la taille max. est de 64 koctets pour des DB adressés de façon absolue
FB	
● Plage de numérotation	0 ... 65 535
● Taille, maxi	1 Mbyte
FC	
● Plage de numérotation	0 ... 65 535
● Taille, maxi	1 Mbyte
OB	
● Taille, maxi	1 Mbyte
● Nombre d'OB de cycle libres	100
● Nombre d'OB d'alarme horaire	20
● Nombre d'OB d'alarme temporisée	20
● Nombre d'OB d'alarme cyclique	20; avec cycle min. OB 3x de 100 µs
● Nombre d'OB d'alarme process	50
● Nombre d'OB d'alarme DPV1	3
● Nombre d'OB d'isochronisme	3
● Nombre d'OB de démarrage	100
● Nombre d'OB d'erreur asynchrone	4
● Nombre d'OB d'erreur synchrone	2
● Nombre d'OB d'alarme de diagnostic	1
Profondeur d'imbrication	
● par classe de priorité	24
Compteurs, temporisations et leur rémanence	
Compteurs S7	
● Nombre	2 048
Rémanence	
— réglable	Oui
Compteurs CEI	
● Nombre	illimité (limitation uniquement par mémoire de travail)
Rémanence	
— réglable	Oui
Temporisations S7	
● Nombre	2 048
Rémanence	
— réglable	Oui

© Copyright Siemens

Temporisateurs CEI	
● Nombre	illimité (limitation uniquement par mémoire de travail)
Rémanence	
— réglable	Oui
Zones de données et leur rémanence	
Zone de données rémanentes (y compris temporisations, compteurs, mémentos), max.	4,5 Mbyte; au total ; pour mémentos, temporisations, compteurs, DB et données technologiques (axes)
Zone de données rémanentes étendue (y compris temporisations, compteurs, mémentos), max.	100 Mbyte; Avec utilisation de PS 60 W 24/48/60 V CC HF
Mémentos	
● Taille, maxi	16 kbyte
● Nombre de mémentos de cadence	8; 8 bit de mémento d'horloge, réunis dans un octet de mémento d'horloge
Blocs de données	
● Rémanence réglable	Oui
● Rémanence préréglée	Non
Données locales	
● par classe de priorité, maxi	64 kbyte; max. 16 ko par bloc
Plage d'adresses	
Nombre de modules IO	16 384; nombre max. de modules / sous-modules
Plage d'adresses de périphérie	
● Entrées	32 kbyte; toutes les entrées se trouvent dans la mémoire image du processus
● Sorties	32 kbyte; toutes les sorties se trouvent dans la mémoire image du processus
dont par sous-système IO intégré	
— Entrées (volumes)	32 kbyte
— Sorties (volumes)	32 kbyte
dont par CM/CP	
— Entrées (volumes)	8 kbyte
— Sorties (volumes)	8 kbyte
Mémoires images process partielles	
● Nombre de mémoires images process partielles, max.	32
Configuration matérielle	
Nombre de systèmes IO décentralisés	64; par système IO décentralisé en entend l'intégration de la périphérie décentralisée via des modules de communication PROFINET ou PROFIBUS ainsi que le couplage de la périphérie via des modules maître AS-i ou des links (p. ex. IE/PB-Link)
Nombre de systèmes maîtres DP	
● via CM	8; il est possible d'enficher au total 8 CMs/CPs (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet)
Nombre de contrôleurs IO	
● intégré	2
● via CM	8; il est possible d'enficher au total 8 CMs/CPs (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet)
Profilé-support	
● Modules par châssis, maxi	32; CPU + 31 modules
● Nombre de ligne, maxi	1
PtP CM	
● Nombre de PtP CM	le nombre de modules PtP CM raccordables est limités par le nombre d'emplacements
Heure	
Horloge	
● Type	Horloge matérielle
● Durée de sauvegarde	6 wk; pour une température ambiante de 40 °C, typ.
● Ecart journalier, maxi	10 s; typ. : 2 s
Compteur d'heures de fonctionnement	
● Nombre	64
Synchronisation de l'heure	
● pris en charge	Oui
● sur DP, maître	Oui; via PROFIBUS CM / CP
● sur DP, périphérique	Oui; via PROFIBUS CM / CP
● dans l'AP, maître	Oui
● dans l'AS, périphérique	Oui

© Copyright Siemens

● sur Ethernet via NTP	Oui
Interfaces	
Nombre d'interfaces PROFINET	3
Nombre d'interfaces PROFIBUS	0
1. Interface	
Réalisation physique de l'interface	
● RJ 45(Ethernet)	Oui; X1
● Nombre de ports	2
● Commutateur intégré	Oui
Protocoles	
● Protocole IP	Oui; IPv4
● Automate PROFINET IO	Oui
● PROFINET IO device	Oui
● Communication SIMATIC	Oui
● Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
● Serveur Web	Oui
● Redondance des média	Oui
Automate PROFINET IO	
Services	
— Mode synchrone	Oui
— Échange de données direct	Oui; Condition : IRT et mode synchrone (MRPD en option)
— IRT	Oui
— Dynamic frame packing (DFP)	Oui
— PROFIenergy	Oui; via le programme utilisateur
— Démarrage prioritaire	Oui; max. 32 appareils PROFINET
— Nombre de périphériques IO raccordables, max.	512; au total, il est possible de raccorder max. 1 661 périphériques décentralisés via AS-i, PROFIBUS ou PROFINET
— dont périphériques d'E/S avec IRT, max.	64; avec DFP : 256 IO devices en 8 groupes DFP
— Nombre de périphériques d'E/S raccordables pour RT, maxi	512
— dont en ligne, maxi	512
— Nombre de périphériques IO activables/désactivables simultanément, maxi	8; au total sur toutes les interfaces
— Nombre de périphériques d'E/S par outil, maxi	8
— Temps de rafraîchissement	La valeur minimale du temps d'actualisation dépend aussi du temps paramétré pour la communication PROFINET IO, du nombre de périphériques IO et du nombre de données utiles configurées
Temps d'actualisation avec IRT	
— avec cycle d'émission 125 µs	125 µs
— pour cadence d'émission de 187,5 µs	187,5 µs
— avec cadence d'émission 250 µs	250 µs à 4 ms
— avec cadence d'émission 500 µs	500 µs à 8 ms
— avec cadence d'émission 1 ms	1 ms à 16 ms
— avec cadence d'émission 2 ms	2 ms à 32 ms
— avec cadence d'émission 4 ms	4 ms à 64 ms
— pour IRT et paramétrage Cycles d'émission "impair"	Temps d'actualisation = cycle d'émission "impair" réglé (multiple quelconque de 125 µs : 375 µs, 625 µs ... 3 875 µs)
Temps d'actualisation avec RT	
— avec cadence d'émission 250 µs	250 µs à 128 ms
— avec cadence d'émission 500 µs	500 µs à 256 ms
— avec cadence d'émission 1 ms	1 ms à 512 ms
— avec cadence d'émission 2 ms	2 ms à 512 ms
— avec cadence d'émission 4 ms	4 ms à 512 ms
Périphérique PROFINET IO	
Services	
— Mode synchrone	Oui
— IRT	Oui; avec cycle d'émission 250 µs
— Dynamic frame packing (DFP)	Non
— PROFIenergy	Oui; via le programme utilisateur
— Démarrage prioritaire	Oui
— Shared Device	Oui

© Copyright Siemens

— Nombre de périphériques IO pour Shared Device, max.	4
— activation/désactivation de périphériques d'entrée	Oui; via le programme utilisateur
— Enregistrement de la gestion des actifs	Oui; via le programme utilisateur
2. Interface	
Réalisation physique de l'interface	
● RJ 45(Ethernet)	Oui; X2
● Nombre de ports	2
● Commutateur intégré	Oui
Protocoles	
● Protocole IP	Oui; IPv4
● Automate PROFINET IO	Oui
● PROFINET IO device	Oui
● Communication SIMATIC	Oui
● Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
● Serveur Web	Oui
● Redondance des média	Oui
Automate PROFINET IO	
Services	
— Mode synchrone	Oui
— Échange de données direct	Oui; Condition : IRT et mode synchrone (MRPD en option)
— IRT	Oui
— Dynamic frame packing (DFP)	Oui
— PROFIenergy	Oui; via le programme utilisateur
— Démarrage prioritaire	Non
— Nombre de périphériques IO raccordables, max.	512; au total, il est possible de raccorder max. 1 661 périphériques décentralisés via AS-i, PROFIBUS ou PROFINET
— dont périphériques d'E/S avec IRT, max.	64; avec DFP : 256 IO devices en 8 groupes DFP
— Nombre de périphériques d'E/S raccordables pour RT, maxi	512
— dont en ligne, maxi	512
— Nombre de périphériques IO activables/désactivables simultanément, maxi	8; au total sur toutes les interfaces
— Périphériques d'E/S alternant en cours de fonctionnement (ports partenaire), pris en charge	Oui
— Nombre de périphériques d'E/S par outil, maxi	8
— Temps de rafraîchissement	La valeur minimale du temps d'actualisation dépend aussi du temps paramétré pour la communication PROFINET IO, du nombre de périphériques IO et du nombre de données utiles configurées
Temps d'actualisation avec IRT	
— avec cadence d'émission 250 µs	250 µs à 4 ms
— avec cadence d'émission 500 µs	500 µs à 8 ms
— avec cadence d'émission 1 ms	1 ms à 16 ms
— avec cadence d'émission 2 ms	2 ms à 32 ms
— avec cadence d'émission 4 ms	4 ms à 64 ms
— pour IRT et paramétrage Cycles d'émission "impair"	Temps d'actualisation = cycle d'émission "impair" réglé (multiple quelconque de 125 µs : 375 µs, 625 µs ... 3 875 µs)
Temps d'actualisation avec RT	
— avec cadence d'émission 250 µs	250 µs à 128 ms
— avec cadence d'émission 500 µs	500 µs à 256 ms
— avec cadence d'émission 1 ms	1 ms à 512 ms
— avec cadence d'émission 2 ms	2 ms à 512 ms
— avec cadence d'émission 4 ms	4 ms à 512 ms
Périphérique PROFINET IO	
Services	
— Mode synchrone	Oui
— IRT	Oui
— Dynamic frame packing (DFP)	Non
— PROFIenergy	Oui; via le programme utilisateur
— Démarrage prioritaire	Non
— Shared Device	Oui

© Copyright Siemens

— Nombre de périphériques IO pour Shared Device, max.	4
— activation/désactivation de périphériques d'entrée	Oui; via le programme utilisateur
— Enregistrement de la gestion des actifs	Oui; via le programme utilisateur
3. Interface	
Réalisation physique de l'interface	
● RJ 45(Ethernet)	Oui; X3
● Nombre de ports	1
● Commutateur intégré	Non
Protocoles	
● Protocole IP	Oui; IPv4
● Automate PROFINET IO	Non
● PROFINET IO device	Non
● Communication SIMATIC	Oui
● Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
● Serveur Web	Oui
Réalisation physique de l'interface	
RJ 45(Ethernet)	
● 100 Mbit/s	Oui
● 1000 Mbit/s	Oui; seulement possible à l'interface X3 de la CPU
● Autonégociation	Oui
● Autocrossing	Oui
● LED d'état Industrial Ethernet	Oui
Protocoles	
Supporte le protocole pour PROFISafe	Non
Nombre de liaisons	
● Nombre de liaisons, max.	384; via interfaces intégrées de la CPU et CP / CM raccordés
● Nombre de liaisons réservées pour ES/HMI/Web	10
● Nombre de liaisons via interfaces intégrées	320
● Nombre de liaison de routage S7	64
Mode redondant	
● Redondance système PROFINET (S2)	Non
● redondance système PROFINET (R1)	Non
● H-Sync-Forwarding	Oui
Redondance des média	
— Redondance des média	via l'interface X1 ou X2
— MRP	Oui; MRP Automanager selon IEC 62439-2 édition 2.0 ; gestionnaire MRP ; client MRP
— interconnexion MRP, prise en charge	Oui; en tant qu'abonné d'anneau MRP selon IEC 62439-2 édition 3.0
— MRPD	Oui; Condition : IRT
— Temps de commutation en cas de rupture de câble, typ.	200 ms; avec MRP ; sans à coup avec MRPD
— Nombre d'abonnés dans l'anneau, max.	50
Communication SIMATIC	
● Communication PG/OP	Oui; codage préréglé avec TLS V1.3
● Routage S7	Oui
● Routage d'enregistrements	Oui
● Communication S7, en tant que serveur	Oui
● Communication S7, en tant que client	Oui
● Données utiles par requête, maxi	voir aide en ligne (communication S7, taille des données utilisateur)
Communication IE ouverte	
● TCP/IP	Oui
— Longueur de données, maxi	64 kbyte
— plusieurs liaisons passives par port, supportées	Oui
● ISO-on-TCP (RFC1006)	Oui
— Longueur de données, maxi	64 kbyte
● UDP	Oui
— Longueur de données, maxi	2 kbyte; 1 472 octets en diffusion UDP Broadcast
— UDP-Multicast	Oui; 128 cercles de diffusion groupée (dont max. 5 via X1)
● DHCP	Oui

© Copyright Siemens

● DNS	Oui
● SNMP	Oui
● DCP	Oui
● LLDP	Oui
● cryptage	Oui; en option
Serveur Web	
● HTTP	Oui; Applications standard et personnalisées
● HTTPS	Oui; Applications standard et personnalisées
● API Web	
— Nombre de sessions, max.	200
— nombre d'accès HTTP simultanés, max.	4
— corps de requête HTTP, max.	131 072 byte
OPC UA	
● Licence Runtime nécessaire	Oui; Licence "Large" requise
● client OPC UA	Oui; Data Access (registered Read/Write), Method Call
— Authentification d'application	Oui
— Security Policies	Security Policies disponibles : None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256
— Authentification d'utilisateur	"Anonyme" ou par nom d'utilisateur et mot de passe
— Nombre de liaisons, max.	40
— Nombre de nœuds des interfaces client, max.	5 000
— Nombre d'éléments pour un appel de OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_U max.	300
— Nombre d'éléments pour un appel de OPC_UA_NameSpaceGetIndexList, max.	20
— Nombre d'éléments pour un appel de OPC_UA_MethodGetHandleList, max.	100
— Nombre d'appels simultanés des instructions client pour gestion de session, par liaison, max.	1
— Nombre d'appels simultanés des instructions client pour accès données, par liaison, max.	5; pour OPC_UA_MethodCall, 300 au total (aucune limite par connexion)
— Nombre de nœuds enregistrables, max.	5 000
— Nombre d'appels de méthode enregistrables de OPC_UA_MethodCall, max.	100
— Nombre d'entrées/sorties pour appel OPC_UA_MethodCall, max.	20
● OPC UA Server	Oui; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
— Authentification d'application	Oui
— Security Policies	stratégies de sécurité disponibles : None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256, Aes128Sha256RsaOaep, Aes256Sha256RsaPss
— Authentification d'utilisateur	"Anonyme" ou par nom d'utilisateur et mot de passe
— prise en charge GDS (gestion de certificats)	Oui
— Nombre de sessions, max.	64
— Nombre de variables accessibles, max.	200 000
— Nombre de nœuds enregistrables, max.	100 000
— Nombre de souscriptions par session, max.	50
— Intervalle de scrutation, min.	10 ms
— Intervalle d'émission, min.	10 ms
— Nombre de méthodes de serveur, max.	8 000; max. 200 tâches simultanées pour chacune des instructions OPC_UA_ServerMethodPre (V1.1) et OPC_UA_ServerMethodPost (V1.1) fonctionnant de manière asynchrone
— Nombre d'entrées/sorties par méthode de serveur, max.	20
— Nombre d'éléments surveillés (monitored items), recommandé max.	60 000; pour période d'échantillonnage de 1 s et période d'émission de 1 s
— Nombre d'interfaces de serveur, max.	10 du type "interface serveur" / "spécification Companion" et 20 du type "espace de nom de référence"
— Nombre de nœuds pour interfaces de serveur définies par l'utilisateur, max.	50 000
● Alarms and Conditions	Oui
— Nombre de messages de programme	400
— Nombre de messages pour diagnostic système	200

© Copyright Siemens

Autres protocoles	
● MODBUS	Oui; MODBUS TCP
Fonctions de signalisation S7	
Nombre de stations pouvant être déclarées pour les fonctions de signalisation, max.	64
nombre de souscriptions, max.	750
nombre de variables/attributs pour souscriptions, max.	120 000
Messages de programme	Oui
Nombre de messages de programme configurables, max.	20 000; Les messages de programme sont générés par le bloc "Program_Alarm", ProDiag ou GRAPH
Nombre de messages de programme chargeables en RUN, max.	20 000
Nombre de messages actifs simultanément, max.	
● Nombre de messages de programme	4 000
● Nombre de messages pour diagnostic système	1 000
● Nombre de messages pour objets technologiques Motion	960
Fonctions de test et de mise en service	
Mise en service groupée (team engineering)	Oui; Accès en ligne parallèle possible pour jusqu'à 10 systèmes d'ingénierie
Etat du bloc	Oui; jusqu'à 16 simultanément (au total sur tous les clients ES)
Pas unique	Non
Nombre de points d'arrêt	20
profilage	Oui
Visualisation/forçage	
● Visualisation/forçage de variables	Oui
● Variables	Entrées/sorties, mémentos, DB, entrées/sorties de périphérie, temporisations, compteurs
● Nombre de variables, max.	
— dont pour Visualiser variables, maxi	200; par contrat
— dont pour Forcer variables, maxi	200; par contrat
Forçage permanent	
● Forçage permanent	Oui
● Forçage permanent, variables	Entrées/sorties de périphérie
● Nombre de variables, max.	200
Tampon de diagnostic	
● présente	Oui
● Nombre d'entrées, max.	3 200
— dont protégé en cas de panne secteur	1 000
Traces	
● Nombre de traces configurables	8
● Capacité mémoire par trace, max.	512 kbyte
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Signalisation de diagnostic par LED	
● LED RUN/STOP	Oui
● LED ERROR	Oui
● LED MAINT	Oui
● ACTIVE-LED STOP	Oui
● Indicateur de liaison LINK TX/RX	Oui
Objets technologiques supportés	
Motion Control	Oui; Remarque : le nombre d'objets technologiques influence le temps de cycle du programme API ; guide de sélection avec TIA Selection Tool
● Nombre de ressources Motion Control disponibles pour objets technologiques	30 720
● Ressources Motion Control nécessaires	
— par axe rotatif	40
— par axe de positionnement	80
— par axe de synchronisme	160
— par capteur externe	80
— par came	20
— par piste de came	160
— par palpeur de mesure	40

© Copyright Siemens

● Nombre de ressources Extended Motion Control disponibles pour objets technologiques	1 560
● Ressources Extended Motion Control nécessaires	
— par profil de came (1 000 points et 50 segments)	2
— par profil de came (10 000 points et 50 segments)	20
— par profil de came (50 points et 600 segments)	2
— par profil de came (50 points et 6000 segments)	20
— par cinématique	30
— par Interpreter	60
— par représentant d'axe pilote	3
● fonctions de cinématique	
— cinématiques avec jusqu'à 4 axes en interpolation	Oui; max. 3D + orientation
— cinématiques avec 5 ou plus d'axes en interpolation	Oui
— cinématiques définies par l'utilisateur	Oui
— SIMATIC Safe Kinematics	Non
● Axe de positionnement	
— Nombre d'axe de positionnement avec cycle Motion Control de 4 ms (valeur typique)	280
— Nombre d'axe de positionnement avec cycle Motion Control de 8 ms (valeur typique)	384
Régulateur	
● PID_Compact	Oui; régulateur PID universel avec optimisation intégrée
● PID_3Step	Oui; régulateur PID avec optimisation intégrée pour vannes
● PID-Temp	Oui; Régulateur PID avec optimisation intégrée pour température
Comptage et mesure	
● Compteur grande vitesse	Oui
Normes, homologations, certificats	
profil écologique Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Recycler Guide disponible	Oui
Empreinte environnementale	
Potentiel d'effet de serre	
— potentiel d'effet de serre, (total) [eq CO2]	432 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant la fabrication) [eq CO2]	71,7 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant l'exploitation) [eq CO2]	368 kg
— potentiel d'effet de serre, (après la fin du cycle de vie) [eq CO2]	-7,7 kg
Sécurité des données	
PROFINET Security Class	1
mise à jour du firmware signée	Oui
Secure Boot	Oui
suppression sûre des données	Oui
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
● Montage horizontal, mini	0 °C
● Montage horizontal, maxi	60 °C; Afficheur: 50 °C, l'afficheur est coupé à une température de service typique de 50 °C
● Montage vertical, mini	0 °C
● Montage vertical, maxi	40 °C; Afficheur: 40 °C, l'afficheur est coupé à une température de service typique de 40 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
● mini	-40 °C
● max.	70 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
● Altitude d'installation, max.	5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir manuel
Configuration	
Programmation	
Langage de programmation	
— CONT	Oui
— LOG	Oui

© Copyright Siemens

— LIST	Oui
— SCL	Oui
— CFC	Oui
— GRAPH	Oui
Protection du savoir-faire	
● Protection des programmes utilisateur / protection par mot de passe	Oui
● Protection contre la copie	Oui
● Protection des blocs	Oui
Protection d'accès	
● protection des données de configuration confidentielles	Oui
● Mot de passe pour affichage	Oui
● Niveau de protection: protection en écriture	Oui
● Niveau de protection: protection écriture/lecture	Oui
● Niveau de protection : protection en écriture pour Failsafe	Non
● Niveau de protection: protection complète	Oui
● Gestion des utilisateurs	Oui; sur l'appareil et centralisée
● Nombre d'utilisateurs	100
● Nombre de groupes	100
● Nombre de rôles	50
Surveillance du temps de cycle	
● Limite inférieure	durée min. de cycle réglable
● Limite supérieure	durée max. de cycle réglable
Dimensions	
Largeur	175 mm
Hauteur	147 mm
Profondeur	129 mm
Poids	
Poids approx.	1 637 g

Classifications

	Version	Classification
eClass	16	27-24-22-07
eClass	14	27-24-22-07
eClass	12	27-24-22-07
eClass	9.1	27-24-22-07
eClass	9	27-24-22-07
eClass	8	27-24-22-07
eClass	7.1	27-24-22-07
eClass	6	27-24-22-07
ETIM	10	EC000236
ETIM	9	EC000236
ETIM	8	EC000236
ETIM	7	EC000236

Homologations / Certificats

General Product Approval

Miscellaneous

General Product Approval | **EMV** | **For use in hazardous locations**

TUEV | China RoHS | Manufacturer Declaration | CCC-Ex

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

For use in hazardous locations					Maritime application
FM	ATEX	IECEx	Miscellaneous	CCC-Ex	ABS

Maritime application					
DNV	LRS	NK / Nippon Kaiji Kyokai	RINA	CCS (China Classification Society)	KR (Korean Register of Shipping)

other	Environment
PROFINET	EPD, Siemens EcoTech

dernière modification : 21/05/2026

© Copyright Siemens