

MC-296-B

Équipement MALT/CC pour tableaux BT réseaux

Description :

Utilisation :

- Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux BT réseaux.
- Icc : 4 kA/1s.
- CODET : 37.15.363.

Caractéristiques :

- Dotation complète suivant spécification et agréée Enedis.
- Livré en coffret plastique de rangement et transport.

Composition :

- 1 tresse MALT à 4 pôles (branches) [MC-296-440](#) en câble cuivre isolé silicone section 16 mm² de longueur entre phases 370 et 440 mm.
- 1 tresse MALT à 5 pôles (branches) de câble cuivre isolé silicone section 16 mm² de longueur entre phases 550 mm, 350, et 180 mm.
- 4 micro-pinces [MC-296-P](#).
- 4 faux-fusibles taille 115 [MC-296-11508](#).
- 4 faux-fusibles taille 160 [MC-296-16008](#).
- 4 bornes lisses taraudées M8 [MC-182](#).
- 4 bornes lisses filetées M12 [MC-181](#).
- 1 clé isolée plate à 4 dimensions : 13, 14, 16, 17 mm [MO-687-D](#).
- 1 clé isolée à tube 10 x 17 mm [M-882462](#).
- 1 poignée de manoeuvre [MC-296-M](#).
- 1 coffret de rangement et transport.



Référence du produit	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Tension de fonctionnement CA	Tension de fonctionnement CC	Codet Enedis
MC-296-B	530 x 370 x 125	3,2	1 000 V	1 500 V	3715363