



# Equipements

## B.T. & H.T.A

Travaux électriques hors tension  
B.T. & H.T.A

Equipements de poste de  
transformation H.T.A 20kV

Travaux sous tension  
B.T.

Contrôles  
et identification B.T.

### Kits d'équipements d'intervention

CI-23



CG-30




CG-35/2



CS-45



MP-20



MP-42/16



CT-7-25/1



CI-06-D

Référence	Désignation	Caractéristiques	Dimensions
<b>CG-30-C</b>	Gants isolants classe 3 CEI 60903	26 500 V max	Taille C (10)
<b>CG-35/2</b>	Coffret à fenêtre pour gants (1)		60 x 210 x 460 mm
<b>CI-23</b>	Porte-fusible de rechange (1)	Ø maxi 85 mm	101 x 224 x 476 mm
<b>CS-45</b>	Perche de sauvetage	45 000 V max	Longueur : 1,65 m
<b>CI-06-D</b>	Supports muraux	Livrés avec la CS-45	
<b>CT-7-25/1*</b>	Tabouret isolant	24 000 V max	500 x 500 x 220 mm
<b>MP-42/16**</b>	tapis isolant CEI-61111 3 mm d'épaisseur	≤ 33 kV	0,6 x 1 m

\* Uniquement dans la composition du KIT-01. \*\* Uniquement dans la composition du KIT-10, avec tube de rangement MP-20.

**Réf. KIT-01**

Kit comportant un tabouret isolant

**Réf. KIT-10**

Kit comportant un tapis avec son tube de rangement\*

\* référence : MP-20 comportant un collier de fixation.