

## SL240ZWBM30

SL240 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.  
Version inox 316 pour les zones côtières.  
Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquets à enterrer inclus.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
Boîte de connexion étanche à commander séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC000301         |
| Garantie      | 7 ans            |
| Durée de vie  | L70B10 - 70.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Bronze           |
| Longueur      | 300 mm           |
| Largeur       | 62,5 mm          |
| Hauteur       | 321 mm           |

## PHYSIQUE

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Technologie             | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)    | Oui          |
| Angle d'inclinaison     | 90°          |
| Angle de rotation       | 330°         |
| Détecteur de mouvement  | Non          |
| Détecteur crépusculaire | Non          |
| Eclairage de secours    | Non          |

SL240ZWBM30

SL240 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65

OPTIQUE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            | 40 °       |
| Température de couleur          | 3000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Flux lumineux lumineux          | 1040 lm lm |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 91,23 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3      |

ÉLECTRIQUE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse            | 11,4 W W             |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz       |
| AC/DC                          | AC 230V              |
| Fréquence du réseau            | Non                  |
| Dimmable                       | Non                  |
| Type de variation              | Non-dimmable         |

INSTALLATION


|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5055351531296 |
|----------|---------------|

Series wiring | Câblage en série

Installation instructions | Consignes d'installation



en

Installation

LED units in dry environment (i.e. no moisture or condensation)

Junction boxes J82 or J84 (see overleaf) may be used for convenience.

Alternatively, wire the LED units in series to the LED driver using any connectors suitable for SELV (Separated Extra Low Voltage).

1. Connect red wire of first LED unit to + (plus) driver output terminal.
2. Connect black wire of last LED unit to - (minus) driver output terminal.
3. Connect black to red as shown, i.e. current flows 'in' through each red wire and 'out' through each black wire.

The diagram above is an example with three LED units wired in series.

**WARNING:** Do not install LED units into wood which has been treated with creosote, e.g. old railway sleepers. Creosote fumes can permeate the silicone seals and damage the LEDs. See overleaf for wiring in a damp/wet environment.

Installation data

- Isolate the mains supply prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- Use only with SELV 350mA or 700mA constant current drivers.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

fr

Installation

Encastres LED dans un environnement sans humidité ou condensation

Les boîtes de connexion J82 ou J84 (voir au verso) peuvent être utilisées pour faciliter l'installation.

Si on branche les encastres LED, câblés en série, à l'alimentation en utilisant les connecteurs adaptés au TBTS (très basse tension de sécurité).

1. Connecter le câble rouge du premier piquet LED à la borne de sortie + (positif) de l'alimentation.
2. Connecter le câble noir du dernier piquet LED à la borne de sortie - (négatif) de l'alimentation.
3. Connecter le fil noir au rouge comme sur le schéma, le courant électrique 'entre' par chaque câble rouge et 'sort' par chaque câble noir.

Le schéma ci-dessus est un exemple de câblage en série reliant 3 encastres.

**ATTENTION:** N'installez pas de luminaire LED dans du bois traité avec de la créosote, par exemple des traverses de chemin de fer. Les fumées de créosote peuvent infiltrer le joint en silicone et endommager les LEDs.

Voir au verso pour le câblage dans un environnement humide ou mouillé.

Données d'installation

- Avant toute intervention, coupez le courant au tableau général.
- Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- Utilisez uniquement des alimentations à courant constant de 350mA ou 700mA.
- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leur autorité locale pour plus d'informations quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.