



TEDDINGTON - FRANCE

7, avenue Philippe-Lebon 92396 Villeneuve la Garenne Cédex

Téléphone : 01 41 47 71 71 + - Télécopie : 01 47 99 95 95

Exemple de textes de préconisation

Déshumidificateur d'air à condensation monobloc

Utiliser la fonction copier/coller pour récupérer les textes.

La déshumidification de l'air sera assurée par un déshumidificateur autonome à condensation monobloc TEDDINGTON type CDP, ou équivalent.

Le déshumidificateur devra fonctionner selon le principe de la condensation frigorifique. Un ventilateur aspirera l'air ambiant et le dirigera sur l'évaporateur. La température de l'air sera refroidie et la vapeur d'eau ainsi condensée sera évacuée. L'air maintenant sec passera ensuite sur le condenseur où il sera réchauffé avant d'être réintroduit dans le local.

Le déshumidificateur devra avoir un niveau sonore à un mètre très bas et un design moderne et harmonieux. Sa carrosserie devra être en acier galvanisé revêtu d'une peinture époxy. Le déshumidificateur devra être équipé d'un hygromètre intégré et de voyants lumineux pour une utilisation simplifiée. Son fluide frigorigène devra être respectueux de l'environnement.

La reprise de l'air sera protégée par un filtre nettoyable et facile d'accès
L'écoulement gravitaire de l'eau condensée devra être mis en place selon les règles de l'art.

La position de l'appareil devra être définie selon les règles d'usages disponibles chez le constructeur du déshumidificateur. Si l'installation en ambiance de l'appareil n'est pas possible, le déshumidificateur devra être installé en local adjacent à l'aide du kit de gaine fourni. L'appareil devra être solidement fixé au mur avec les barres fournies par le constructeur.

Contactez TEDDINGTON au 01.41.47.71.71 ou www.teddington.fr