

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /**Contact details of the ACS owner :**

Georg Fischer JRG AG
Hauptstrasse 130
4450 Sissach
Suisse

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur thermique JRGUMAT 3410 - DN65

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **25 ACC NY 191**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 23 avril au 07 mai 2025.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from April 23rd to May 07th, 2025.

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

MITIGEURS THERMIQUES JRGUMAT - GEORG FISCHER

Références / References : (2 articles et leurs variantes)

3400 - de DN15 à DN50

3410 - DN65 et DN80

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly
Responsable Technique /
Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 09 mai 2025

Date d'expiration / Expiry date : 09 mai 2030

Commentaires / Comments : /